



110 kV nurga-ankrumast 11TAS-L2-H		
Pos	H/m	A/m
1	9	4.22
2	14	5.73
3	19	7.24
4	24	8.75

- Märkused:
- Töökindlus nivoo - II
 - Abikandeketi kohale paigaldada linnutõkkeluud.

Muudatus		Kuupäev	Muudatuse sisu		Projekteeris	Kontrollis	
							
					Projekteeris/Kuupäev K.Perillus/20.03.2026		
Objekt		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132A Paide – Koigi			Kontrollis/kuupäev T.Poll/20.03.2026		
Joonise nimi		110 kV metallisõrestik nurga-ankrumasti 11TAS-L2 üldvaade			Kooskõlastas		
					Joonestas		
Projekti number	Stadium	Joonise number	Muudatus	Leht	Lehti	Möötkava	Formaat
KPL2508K4	PP	EL2-7-76-001				1:175	A3