



TRANSPORDIAMET

Kristi Grišakov
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
tlpa@tallinnlv.ee
Vabaduse väljak 7
15198, Tallinn, Harju maakond

Teie 14.06.2024 nr 3-2/493-5

Meie 20.06.2024 nr 7.2-2/24/3421-4

**Transpordiameti seisukoht Järvevana tee 11
kinnistu detailplaneeringu
algatamisettepaneku osas**

Austatud pr Grišakov

Olles tutvunud Järvevana tee 11 kinnistu detailplaneeringu algatamisettepanekuga on Transpordiametil järgmised märkused:

- Palume hoone ehitamisel kasutatava ehitustehnika (kraana) maksimaalse absoluutkõrgusena arvestada ekspertiisi lisas 4 toodud instrumentaallennuprotseduuride maksimumkõrgust 146 meetrit. Samuti palume kooskõlastada Transpordiameti lennundusteenistusega kraana püstitamise ja mahavõtmise aeg ning valgustustingimused.
- Palume hoone katuse nurkadesse paigaldada madalintensiivsusega tüüp B lennuohutustuled (vt manus low intensity type B).
- Hoone detailplaneeringu ja ehitusloa taotluse palume vastavalt lennundusseaduse § 35 lg 2 ja lg 4 kooskõlastada Transpordiametiga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja
Andres.Lainoja@transpordiamet.ee