



TINGMÄRGID

	Projekteeritud laadija maakaablid torus
	Projekteeritud välisvalgustuse maakaablid torus
	Projekteeritud sidekaabel
	Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru lahtisel meetodil
	Projekteeritud vahekiip
	Projekteeritud elektriauto laadija Maxicharger DH240 (100/240kW)
	Projekteeritud elektriauto laadija vundament
	Projekteeritud liiklusmärk postile
	Projekteeritud parkimiskoht
	Projekteeritud elektriauto laadija kaitsepost
	Projekteeritud tänavakivi kõvakate
	projekteeritud tänavavalgusti
	projekteeritud tänavakivi
	olemasolev KP elektrikaabel
	olemasolev MP elektrikaabel
	elektrisõiduki laadimiskoha märgistus
	projekteeritud parkimiskoha märgistus
	"Elektriauto parkimiskoht" teemärk 575e
	Projekteeritud valvekaamera
	riigitee kaitsevöönd

- MÄRKUSED:**
1. PAIGALDADA UUS KILP JK S1 ASENDIPLAANIL MÄÄRATUD KOHTA. PAIGALDADA LK-ST "LK232055" KUNI KILBINI "JK S1"MP KAABEL AXPK 4G150 KAITSETORUSSE Ø110 450N SÜGAVUSEL min. 0,7m.
 2. PAIGALDADA LAADIJA KILBIST "JK S1" KUNI LAADIJANI MAAKAABEL AXPK 4G120 KAITSETORUSSE Ø110 750N SÜGAVUSEL min. 0,7m HALJASTUSALAL, min. 1,0m ASFALTKATE ALL.
 3. PAIGALDADA UUS ELEKTRIAUTODE LAADIJA AUTEL MAXICHARGER DH240. TOIDE VÕTTA KILBIST JK S1
 4. KAABLITE PAIGALDAMISEL TEISTE TEHNORAJATISTE KAISTETSOONIDES LÄHTUDA TEHNORAJATISE KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMISE KORRAST.
 5. EHITUSTÖÖDE TEOSTAJA PEAB EHITAMISEGA KAASNEVATE VEOSTE VEDAMISEL KINDLUSTAMA SÕIDUKITE REHVIDE PUHTUSE JA VÄLTIMA PINNASE, TOLMU, VEE, EHITUSPRAHI NING MUU MATERJALI KANDUMISE VÄLJAPOOLE SULGEMISE ALA PIIRI.

Projekt:	Elektrum Eesti laadimistaristu projekteerimine Kõo kauplus, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond				Tellija:	Elektrum Eesti OÜ	
Joonise:	Asendiplaan				Joonise nr:	EL-4-01	
 <small>Connecto Eesti AS Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	Denis Kondaev	31.03.2026	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Dmitry Kondaev	31.03.2026	Stadium	TP	1	1
	asendiplaan	1501279_TP_EL-4-01_asendiplaan_Kõo kauplus					