

From: "Erik, Aap" <A.Erik@leonhard-weiss.com>
Sent: 9/12/2025 2:47:02 PM
To: "Kagu regioon" <kagu.regioon@rmk.ee>
Cc:
Subject: Väike-Kolo kinnistu elektriliitumine, Mõisamäe küla, Võru vald, Võrumaa

Tere,

Saadan üle vaatamiseks ja kooskõlastamiseks Väike-Kolo kinnistu elektriliitumise projekti asendiplaani. Tööde käigus paigaldatakse kinnistu sissesõidutee äärde kinnistule sisse sõites vasakule tee äärde uus madalpinge maakaabel liituvale kinnistule paigaldatavast liitumiskilbist kuni joonisel märgitud õhuliini postini. Kuna õhuliini post on kehvast seisus, siis asendatakse see tööde käigus uue puitpostiga. Ristumisel olemasoleva teega toimub kaablitrassi rajamine kinniselt, et mitte rikkuda teekatet. Tee all määratud sügavus 1 meeter, haljasaladel 0,8m. Kooskõlastamise järel suunan töö edasi maateenuse spetsialistile, kes sõlmib uuele kilbile ja maakaablile isikliku kasutusõiguse lepingu. Lepingus määratakse kilbi ja kaabli kaitsevöönd (1 meeter kaablist ja 2 meetrit kilbi kestand).

Lugupidamisega,

LEONHARD WEISS OÜ
Elektriteenuste divisjon

Aap Erik
Kagu piirkonna
Välisvõrkude vanemprojekteerija

Vilja 14c, Võru, 65605
Mob +372 5309 0199
a.erik@leonhard-weiss.com
<http://www.leonhard-weiss.ee>

LEONHARD WEISS grupi ettevõtte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie [kodulehte](#).