



77601.001.0071
Alajaam

X = 6535800
Y = 6535850

Kaabel ühendada ol ol kilpi

Proj. 1 kV maakaabel kaitsetorus
-AXPK4G50, L(trass)=45m, L(kaabel)=51m
-Ø50mm, 450N, L(trass)=45m, L(toru)=49m
-Kaabel paigaldada min 0,7m sügavusele.

X = 6535800

Y = 6535850

Haljasalal

~0,4 m

Kasvupinnas 150 mm

Tagasitaide kohapealsest
pinnasest

Hoiatuslint "Elektrikaabel"

Kaabel kaitsetorus

Projekteeritud elektritrass jääb
9 Äämae-Haapsalu-Rohuküla tee
teekaitsevööndisse km 61.83-61.84.

Ühendus liitumiskilbist LK221133
Liitumiskilp projekteeritud Hepta Group Energy OÜ
töoga nr 11550P_JT2927
Võimalusel kasutada projektis ette nähtud
tarbijakaabli kaitsetoru

77601.001.2080

9 Äämae-Haapsalu-Rohuküla tee

TINGMÄRGID:

1W1	1W1	Projekteeritud 1 kV maakaabel
		Projekteeritud kaitsetoru (450N)
		Liitumiskilp sokliil
		Kinnistu piir
		Riigitee teekaitsevöönd

Märkused
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastririikide piirid: väljavõte Maa-ametist 27.08.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TOO NR	12397P	OBJEKT	Elisa sidemasti elektrihendus		
TOO KOOD		AADRESS	Lääne maakond Lääne-Nigula vald Kadarpi küla		
KOOSTAS	T. Raide	FAIL	12397P_TP_EL-4-01_Asendiplaan		
KONTROLLIS	R. Jasmin	MÕÕTKAVA	LEHT	JÖÖNIS	
KOOSTATUD	29.08.2024	1:500	1 / 1	Asendiplaan	

- MÄRKUSED:
- Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elisa Eesti AS tellimusele.
 - Projekti asendiplaani koostamisel on aluseks võetud OÜ Kirjanurk geodeetilist alusplaani - töö nr. 12397G - 27.08.2024.
 - Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
 - Kaabli trass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
 - Elektrikaabel paigaldada min 0,7m sügavusele.
 - Kaabel paigaldada 450N kaitsetorusse.
 - Kaabli ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndi tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normide kohastest vahekaugustest.
 - Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjälged. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.



Kirjanurk

TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Hievaalja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa