

## LUBA GAASIPAIGALDISE KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMISEKS

24.07.2025 nr 12-10/2025/199

Vastuseks Teie RMK taotlusele 23.07.2025

(isik, kes luba taotles)

Gaasipaigaldise omanik Elering AS lubab tegutseda: Vändra-Pärnu ülekandetorustik DN250 PN54 D kat. kaitsevööndi ulatus 5 m. mõõdetuna toru teljest mõlemale poole, torulõigul T520 Tootsi LKS - Tammiste LKS kaitsevööndis, asukohaga Surju metskond 50 (73001:008:1737), Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond.

Rail Baltika ala raadamine, Metsamaterjali kokkuvedu, kaitsevööndi korrastamine;

(gaasipaigaldise nimetus, tegutsemise koht)

Alates 25.07.2025

kuni 31.08.2025

(loa kehtivuse algus, loa kehtivuse lõpp)

Kaitsevööndis järgmistel tingimustel:

**Gaasitorustiku, mille kaitsevööndis metsamaterjali väljaveotööd toimuvad on gaasi rõhu all ja on seega potentsiaalne ohu allikas**

1. Rasketehnikaga metsamaterjali väljaveoks üle gaasitorustiku kaitsevööndi ülesõitudel ei tohi tekkida vajumist/roopaid.  
Lubatud ehitada kogu kaitsevööndi ulatuses okstest alus, lisada täiendavat ehitusmaterjali kruus/killustik;
2. Ülesõidu asukohad kohapeal märgistatud, Lisa 1;
3. Keelatud gaasitorustikust muud kooskõlastamata ülesõidud;
4. Paralleelselt gaasitoruga rasketehnikaga sõitmisel tuleb tagada vähim kaugus gaasitorust 3 m. Lisa 1;
5. Metsamaterjali ladustamine Gaasitorustiku kaitsevööndi on keelatud;
6. Ohutusabinõud: Töö läbiviijate ohutusalane ja gaasitorustiku kaitsevööndis tööde läbiviimistingimuste kohane instrueerimine. Isikukaitsevahendid, tulekustutusvahendid, Vajalikud juhised: gaasiseadme vigastamise või muu hädaolukorral peatada tööd, teavitada päästeteenistust tel. 112, Elering juhtimiskeskust tel. 6056825 ja ja Elering AS Gaasitorustike hooldusjuhti Kalev Salu tel: 533 07779.
7. Tööd loetakse lõppenuks, kui taastamis- ja heakorratööd on lõpetatud ning üleandmiseks kohale kutsutud Elering AS-i esindaja kinnitab allkirjaga gaasitrassi korrasolekut. Tähtaeg 30.09.2025;
8. Elering AS esindajal on õigus tegutsemine peatada, kui ei täideta gaasitorustiku kaitsevööndis tegutsemise ohutusnõudeid;
9. Kohapeal ohutuse eest vastutaja: Mando Kadarik, praaker, RMK, +3725178910 mando.kadarik@rmk.ee
10. Käesolev luba on väljatatud ainult loal nimetatud isikule. Loas sisalduvate õiguste või kohustuste üleandmine teisele isikule on Gaasitorustiku omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud. Loa saaja võtab endale käesoleva loa alusel tehtavate tööde tegemisel varalise vastutuse;

Loa väljastas: Kalev Salu, gaasitorustike hooldusjuht, tel 5330 7779

*(amet, nimi, telefoni number, allkiri)*

Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on selgitatud gaasipaigaldamise asukohta, selle kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.

Loa saaja: Mando Kadarik, praaker, tel 5178910

*(amet, nimi, telefoni number, allkiri)*