



KAEVU TÄHIS	HK11-1	K11-1	REOVEEPUMPLA RVP-1	VOOLURAHUSTUSKAEV	K11-2	K11-3	K11-4	K11-5	UP-1	HK41-1	K41-1	K11-3						
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	32.80	32.80	32.69	32.50	31.60	31.65	31.60	31.63	31.71	31.77	31.78	31.76	31.71	31.67	31.60			
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	32.80	32.80	32.69	32.50	31.60	31.65	31.60	31.63	31.71	31.77	31.78	31.76	31.71	31.67	31.60			
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	31.42	31.40	31.40	31.30	30.04	30.52	30.50	30.26	29.90	29.67	30.53	30.53	30.44	30.40	30.40			
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.38	1.29	1.20	1.80	0.96	1.08	1.15	1.34	1.73	1.91	2.02	2.10	1.25	1.27	1.20			
LANG	0.008			15.3	0.007			102.4	0.005		2.00		0.005					
PIKKUS (m)	0.008			15.3	0.007			102.4	0.005		2.00		0.005					
TORU LÄBIMÕÖT	Ø160 SN8 - 15.3m			PEØ75 PN10 - 187.0m			Ø160 SN8 - 102.4m			Ø200 SN8 - 3.7m		Ø160 SN8 - 2.0m			Ø160 SN8 - 5.2m			
VAHEKAUGUSED (m)	3.5	11.8	1.9	3.8	33.1	1.0	187.0	147.1	2.7	34.3	50.9	14.4	3.7	2.0	2.5	1.5	3.7	
SIRGESTATUD TRASSI PIAAN																		

Tähis	Muudatus	Teostaja	Kuupäev
TÖÖ NIMETUS ÄRI- JA TEENINDUSHOONE		TELLUA GRIK EHTUS OÜ	
AADRESS NEHATU TEE 2, NEHATU KÜLA, JOELÄHTME VALD, HARJUMAA		JÕONIS REOVEEKANALISATSIOONI PIKIPROFIL	
Smart Pipes OÜ Registrikood 11879398 tel +372 526 8802 info@smartpipes.ee Maja tn 44-9, Tallinn, Harjumaa, 11412 MTR EEP001966, EPE000622		VASTUTAV SPETSIALIST V. LOORENTS PROJEKTEERIJAL V. LOORENTS	FAILI NIM 24026_VK_asendiplaan.dwg
GSA VK	ISTADIUM PP	KUUPÄEV 27.09.2024	TÖÖ NR 24026
			MOOTKAVA 1:500, 1:50
			JÕONISE NR VVK-3
			JÕONISTE ARV