



PÄÄSTEAMET

Tarbijajakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
info@ttja.ee

07.02.2024 nr 7.2-2.1/761-1

Märgukiri

Veebruaris 2024. aastal viis Päästeameti Põhja päästekeskus läbi paikvaatlused järgmistes hoonetes, mille käigus ei esitatud kehtivat elektripaigaldise auditi protokoll:

1. Nurme tee 2 (Viimsi Püha Jaakobi Kogudus), Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond.
2. Randvere tee 29-5 (Sinu Pood OÜ), Pirita, Tallinn, Harju maakond.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub Põhja päästekeskus käesoleva kirjaga Tarbijajakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib asjaolust, et eelpool nimetatud aadressitel, asuvate hoonete elektripaigaldiste tehnilised kontrollid on teostamata.

Rakendatud meetmetest palume teavitada Päästeameti Põhja päästekeskust 30 päeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Eve Look

Ohutusjärelevalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus

Eve Look
+372 56987045
eve.look@rescue.ee