Leht 1

Leht 2

Asendiplaani lehtede asendiskeem

Tingmärgid

- projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus (1W2)
- projekteeritud kinnine kaeve
- projekteeritud kaablimuhv
- demonteeritav või tööst väljaviidav objekt (X X)
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- geodeetilise punkti kaitsevööndi piir
- puu juurestiku kaitsevööndi piir

Taastamise tingmärgid

- asfaltkatte taastamise ala
- kruuskatte taastamise ala
- murukatte taastamise ala
- kivikatte taastamise ala
- äärekivi taastamine

-73
0,165 km

-73
0,095 km

X = 6430800
Y = 613650
X = 6430750
Y = 613850

Murukatte taastamine 8 m².
Murukatte taastamine 7 m².
Murukatte taastamine 24 m².
Murukatte taastamine 7 m².
Murukatte taastamine 7 m².
Murukatte taastamine 17 m².
Murukatte taastamine 25 m².
Murukatte taastamine 30 m².
Kruuskatte taastamine 37 m².
Könnitee kiviparkett-katte taastamine 17 m²
Murukatte taastamine 14m².
Könnitee äärekivi taastamine 8 jm.
Tee kaitsevööndi piir
Tõrva haigla aj

82301:002:0721 Viljandi tn 3a
82301:002:0722 Viljandi tn 3b
82301:001:0042 Jõe haljasala
82301:001:0023 Valga tn 2a
82301:001:0024 Viljandi tn 1a
82301:002:0001 Käse puhkeala
82301:002:0001 Käse puhkeala
82301:005:1460 Sõpruse park
82301:002:0630 Tartu tn 4a
82301:002:0002 Viljandi tn 1b
82301:001:0050 Tartu tn 4
82301:002:0520 Tartu tn 6
82301:005:1280 Tartu tn 1a
82301:002:0660 Tartu tn 2a
82301:002:0670 Tartu tn 4
82301:002:0680 Viljandi tn 1
82301:005:1320 Tartu tn 1
82301:002:0690 Valga tn 2
82301:002:0460 Valga tn 4
82301:002:0450 Tartu tn 2
82301:001:0034 73 Tõrva-Pikasilla tee L1
82301:001:0032 6 Valga-Uulu tee L1

LEHT 1
EL-4-02 Leht 1
EL-4-02 Leht 2

Õhne jõgi
Õhne jõgi ->

15 - 2m

15 kV maakaabelliini ristumine R4 tugimaanteega
73 Tõrva-Pikasilla tee L1 0,16 km -l.

M 1:200
M 1:200 / 1:500

NB! Veetoru sügavused on orienteeruvad. Veetoru tegelik sügavus täpsustada kohapeal üle koos Tõrva Veejõud esindajaga.

kivi | asfalt | kivi
TV kaabel | Sidekaabel | Vesi D110 | Sadevesi D315 | 15 kV kaabel
15 kV maakaabel kinnise kaevega 1250N Ø160 torusse, L=14m

Märkused:
Kaablliin paigaldada ristumisel 73 Tõrva-Pikasilla teega kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel.
Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 14 m (joonisel tähistatud kollasega).
Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m tugimaantee teekatte pinnast, könnitee all min 1,2m kivikatte pinnast ja teemaal murualade all min 1m maapinnast.

Könnitee kaeve - pik. 1250N Ø160 L=14m V1 reelmevalt R5
h= min 1m maapinnast
1W2
Tee kaitsevööndi piir
Tee uue ja vana kaa... jätkumuhv könnite a... Vana jätkumuhv könnitee all pa... min 1,2m ma...

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	Puiestee tn 1 peakaitse suurendamine ja jaotamine - 2. etapp. Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Katete taastamise asendiplaan Leht 2			Töö nr	LC0543-K2	
					Joonise nr	EL-4-06	
	Projekteeris	A. Mee		13.06.2024	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	H. Vissel		13.06.2024	5196 76945	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel EST	Leht 2 / Lehti 9

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348