



Joonis 001/L1

ETTEVAATUST!
Ristumine veetorstikuga!
Veetorstiku täpne sügavus teadmata.
NB! Tuvastada kõikide olemasolevate trasside täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Maakaabel paigaldada tee ja maakivide vahele. Vajadusel eemaldada kaeviku kõrval võsa ja puud, mille juured saavad kahjustada.

ETTEVAATUST!
Ristumine maakividest aiaga!
Ehituse ajaks eemaldada maakivid.

35201:002:1480
Pedassaare tee 2

35201:002:1060
Uustalu

AJ Tülli:(Kotka):
Olemasolevast mastist M9 ehitada välja maakaabel AXPK 4G50 (MPL428709) kuni projekteeritud 1-kohalise liitumiskilbini LK230003, L= 234/247 m.
Maakaabli paigaldussügavus tee kõrval on min 1,0 m, tee all min 1,2 m ja haljasalal min 0,7 m.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N

ETTEVAATUST!
Ristumine trüübiga!
Trüübi sügavus ca 0,62 m
NB! Trüübiga ristumisel kaevata käsitsi ning paigaldada maakaabel trüübi alt 1,0 m sügavusele.

ETTEVAATUST!
Ristumine EC sidekaabliga!
NB! Tuvastada kõikide olemasolevate trasside täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine veetorstikuga!
Veetorstiku täpne sügavus teadmata.
NB! Tuvastada kõikide olemasolevate trasside täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK230003, peakaitsmega 3x6A
Liitumiskilbi üks avaneb tee poole

biminek (MPL428709) 1,2 m.

35201:002:0006
Pedassaare tee 3

35201:002:0007
Pedassaare tee 5

35201:002:0838
Pedassaare tee 6

Joonis 001/L2

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev EC sidekaabel
- Raadatav võsa, eemaldatavad puud maakaabli trassil
- Projekteeritud tarbija maakaabli reservtoru

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-160
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
-Ehituse käigus järgida Kuusalu valla heakorra eeskirja § 7 nõudeid kaevetööde tegijale.
-Raadada vajadusel võsa, puud ca 200 m2 ulatuses maakaabli trassil ning see utiliseerida.

Tellija:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 24.07.2024 Töö nr: 81/1559
Töö nimetus: Pedassaare tee 3 liitumine madalpingel Salmistu küla, Kuusalu vald, Harjumaa LC1559	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:1000	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Veiko Natus		