
Joonis 06
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Ankurtravers) Paigaldada südevahemikud
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Rõhttravers)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Rõhttravers)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Rõhttravers) Paigaldada südevahemikud
Asendada kandemast (Al Kaisa) (KRE 11m, 4 kl; Rõhttravers) Tõsta ümber mastalajaama seadmed uuele mastile!
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Rõhttravers)
Asendada kandemast (KRE 12m, 3 kl; Rõhttravers) Paigaldada südevahemikud
Rasc: madal võsa 3033m²
Rutumine teoga Gabariit 6m
Asendada kandemast (KRE 12m, 3 kl; Ankurtravers)
Rutumine teoga Gabariit 8,2m
Asendada kandemast (KRE 12m, 3 kl; Ankurtravers)
Rutumine teoga Gabariit 7,2m
Asendada kandemast (KRE 12m, 3 kl; Ankurtravers) Paigaldada südevahemikud Ehitada maandus R ≤ 11 Ω
Rutumine MP õhuliinga Gabariit 1,2m 0,4kV maatöide Ehitada maandus R ≤ 30 Ω
Asendada travers (Rõhttravers) Paigaldada südevahemikud Ehitada maandus R ≤ 15 Ω
Rekonstrueerida 10kV õhuliin Maetsa M73-M110 isoleeritud õhuliinij juhtmega BLL99 L=3983m (trass)
Asendada travers (Lõpptravers) Paigaldada tugi (KRE 11m 3, kl) Paigaldada koormusahk/tõlts LP1724 Ehitada maandus
Asendada travers (Ankurtravers)
Asendada kandemast (KRE 11m, 3 kl; Rõhttravers) Paigaldada südevahemikud
Asendada travers (Nurgatravers)
Asendada travers (Rõhttravers)
Asendada travers (Rõhttravers) Paigaldada südevahemikud
Rutumine teoga Gabariit 7,2m
Asendada travers (Rõhttravers)
Rasc: kadakad Võsker
Asendada travers (Ankurtravers)
Asendada travers (Ankurtravers) Paigaldada südevahemikud
Rutumine teoga Gabariit 7,6m
Asendada travers (Ankurtravers)
Asendada travers (2x Lõpptravers)
Rutumine teoga Gabariit 7m
Asendada travers (Ankurtravers)
Asendada travers (Ankurtravers)
Asendada travers (Ankurtravers)