



Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr IP7327.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid.
3. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirja.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabitrassi asukohti looduskeskkonnas maha märkida.
5. Maakapabel paigaldada kogu mahus kaitseturusse minimaalselt 0,7m sügavusele või vastavalt joonisel viidatud.
6. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirja.
7. Kõik trassid on koostatud maamannikuga ning teiste kommunikatsioonide valdajatega kaitseturusse.

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALPOOLT

