



**PÄÄSTEAMET**

**/\*ASUTUSESISESEKS**

**KASUTAMISEKS**

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Põlva Vallavalitsus

info@polva.ee

Teie 02.04.2026 nr 7-1.2/26-8-1

Meie 05.05.2026 nr 7.2-3.2/2347-2

**Ahja alevikus Allika tn 9 ja Allika tn 11  
katastriüksuste detailplaneeringu  
kooskõlastamisest keeldumine.**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Põlva maakonnas Põlva vallas Ahja alevikus Allika tn 9 ja Allika tn 11 katastriüksuste detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahendus peab vastama siseministri 18.02.2021 a määrusele nr 10. „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Veevõtukoha kaugus ehitise kaugeimast uksest ei tohi olla üle 400 m mööda teed mõõtes (Määruse § 6).

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Põlva vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee