



AMECON
AUDITING - MEASURING - CONSULTING

Mõõteprotokoll

Töö nr:

110151

Käesolevat mõõteprotokollit kasutatakse tervikliku dokumentina, mis koosneb selenduskirjast, mõõtetulemustest, joonistest ja akrediteerimisdokumentatsioonist

Töö sisu:

leht 1 (6)

Tehnosüsteemide poolt tekitatava müra taseme mõõtetulemused

Objekti nimetus:	Porkuni kool
Objekti aadress:	Porkuni, Tamsalu vald

Järeldus:

Mõõdetud ruumides vastavad müra tasemed EYS 906:2010-le.

Kasutatud metoodika:

Kasutatud metoodika/standard: SFS 5517 "Ilmastoiniti. Ilmastoinitiijärjestelmän vastaanottomittaukset. Ääritäitaukset." EYS-EN 12599 "Ventilation for buildings. Test procedures and measuring methods for handling over installed ventilation and air conditioning systems."

Kasutatud mõõtevahendid:

SC310 S/N: T223302

Töö Koostas:	Timo Jakobson, mõõtetehnik, 01.03.2011 (Sikb)
Töö Kinnitas:	nimi, amet, kaupadev, allkiri Kristijan Malleus, osakonnajuhataja, 01.03.2011 nimi, amet, kaupadev, allkiri AEK OÜ, Peeter Uhtjärv
Tellijä:	ettevõtte nimetus, isik, kaupadev, allkiri AMECON Reg.kood 10717495

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (372) 651 7370, faks (372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor reg. nr L041, Akrediteeritud on mõõtmised
MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.

Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiaite kasutamine on keelatud.