Ol. olev r/b mast asendada
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=12 m
tugi, 1xkl. 4, tan.im, h=12 m a=0,3 m, l=6 m
Paigaldada riigel l=2 m, Hmin=0,37 m

Asendada isolaatorid

Ol. olev r/b mast asendada
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m

Ol. olev r/b mast asendada
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m
Paigaldussügavus Hmin=2,17 m

Ol. olev r/b mast asendada
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m
Paigaldussügavus Hmin=2,16 m

Asendada traavers

Ol. olev r/b mast asendada
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=11 m
tugi, 1xkl. 4, tan.im, h=12 m a=0,3 m, l=5 m
Paigaldada riigel l=2 m, Hmin=0,52 m
Mastile paigladada tagasi KP kaabel nr 105059
ja Lüüli LP LL13

Ol. olev r/b mast asendada
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=11 m
tugi, 1xkl. 4, tan.im, h=12 m a=0,3 m, l=6 m
Paigaldada riigel l=2 m, Hmin=0,34 m

Ol. olev r/b mast asendada
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 3, tan. im, h=11 m

Asendada traavers

KM 0,29

Ol. olev puitmast asendada
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 4, tan. im, h=11 m
Tõmmitsad: 2xFe25, a=0,3 m, l=10,5 m
Paigaldada riigel l=2 m, Hmin=0,30 m
Mastile paigladada tagasi Lüüli AJ seadmed

Ettevaatust!
Drenaaž
Drenaaži lõhkumisel drenaaž taastada,
vt seletuskiri pt. 4

Ristumine teega
vastavalt ristmevälja joonisele RV-1

Ristmevälja joonis RV-1

19103 Audru-Lavassaare-Vahenurme tee
15902:002:0064

Mureli
62401:001:2612

Kose
62401:001:0438

M 1:200 -->

M 1:1000 -->

Jõe
15902:002:0023

Vaade 2
M 1:1000

Vanapärna
15902:002:0227

Saarma
16001:001:0243

Uuetalu
16001:001:0242

Kose-Jaopi
15902:002:0146

Väike-Kose
62401:001:0437

Mureli
62401:001:2612

Kirsi
62401:001:2611

Vaade 4

Vaade 3

Tingmärke

- Projekteeritud KP õhuliini asendamine
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud tõmmits
- Projekteeritud maandus
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev KP kaabel
- Ol. olev MP õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Maantee kaitsevöönd

Projekt	Hiiu tööstusküla elektriliitumine Papsaare külas Pärnu linnas Pärnumaal (I etapp)					Tellija Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaani vaade 2				Joonise nr LC5508, IL2092-K1-1	
	Projekteeris	K. Kangro		06.08.2026	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500
LEONHARD WEISS OÜ	Kontrollis	K. Maaten			+372 512 7053	Staadium	
E-post estonia@leonhard-weiss.com	Projektijuht					Keel EST	Leht 3 / Lehti 6
Telefon +372 601 2285							
Registrikood 12083348							