



TINGMÄRGID

- Proj. MP kaabel
- Proj. liitumiskilp
- Proj. katsetoru
- Puurimiskaevik
- Proj. tömmits
- Proj. mast
- Dem. tugi
- Ol.olev sidetrass
- Ol.olev MP-õhuliin
- Riigitee katsevöönd

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 475578
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC1897-1 ja LC1897-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Rapla-Pärnu raudtee 580 elektriliitumine, Juula küla, Rapla vald, Rapla maakond		Tallinn:		Elektrilevi OÜ	
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr.:		LC1897-1	
Projekteeris	Egert Siigur	23.01.2025	Mõõtkava	1:500	Leht	1	Lehti
Kontrollis	Egert Siigur		Staadium	TP	1	1	1



AS Connecto Eesti
 Registreeritud: 10722519
 Tänav nr 19, 11314, Tallinn
 Tel: 605 3101, faks: 605 3101