

VALGUSTID:

- 2 Moreli LTD A2LED PCdif 3375lm 27W
- 4 Alter LED HC-LED12014/840 5100lm 39,4W
- 5 Tridonic ELA G2 600x600mm 3049lm 840 ADV2 3049lm 25W
- E1 DP-638 LED/3h M/NM IP65 DALI
- E2 DP-939 LED/3h M/NM IP20 DALI
- P1 EPE-EM2-HO-3H-OL_IESNA2002 open area
- P2 EPE-EM2-HO-3H-OL_IESNA2002 corridor

TINGMÄRGID:

- Keskus, uksega, pindpaigaldus
- Impulsslülit, pindpaigaldus (DALI mini sisestusseade 444)
- MA3 321 Multisensor pind IP30, valge + SBB-C Pinnap adapterikorp 321 valge
- MA5 320 PIR isensor pind IP30, valge + SBB-C Pinnap adapterikorp 320 valge

DÜ ELsaro



Elsaro OÜ

Lepa 3, Võru 65610
Tel. 51 34 150
oras.ott@gmail.com
Reg. kood: 12481772
MTR: TEL 002144

OBJEKT

Eesti Maaülikooli bioressursside tootearenduskeskus

Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond

JÕONISE NIMI			2k. valgustuse plaan			MASTAAP		1:100		
TELLUA			Eesti Maailikool			VALD-KOND		Elektripaigaldis		
PROJ.		Ott Oras		ALLKIRI				EHTLUS-JÄRK		
Uusehitis		PROJEKT STAADIUM		PP						
KONTR.		Ott Oras		ALLKIRI				TÖÖ NR		
24058638		JÕONISE NR		EL-5-06						
FAIL		24058638_PP_EL-5-06_2k-valgustus			KULUPÄEV		17.09.2024		MUUDATUS	
							00			