


Pos.	Nimetus	Materjal	Mõõdud
1	Luuk	Malm	D630
2	Mansett	PE	D630
3	Redel, libisemiskindlate astmetega, HAILD	AISI316	300x340x2240
4	Kolmik 45°, Põlv 45°	PE	DN50
5	Korpus	PE100	ID1200, SN4 (1540)
6	Kuulkraan / Kummikiilsiber AVK	AISI316	2"
7	Survetoru	PE100	D63 SDR17
8	Kaevu põhi	PE/Raudbetoon	155 mm
	Vabäärnikud	PP/Teras	DN50
	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M16

- MÄRKUSED:
- Läbipesukaevude asukohta vt. VK-4-01.
 - Käesoleva joonise alusena on kasutatud Innovative Water Systems ID1200 STRONG läbipesukaevu joonist.

Muudatus	Muudatuse sisu					Teostas	Kuupäev	
TÖÖ NR.	STAAD.	JOONISE NR.	VER.	MÕÕTKAVA	JOONISE NIMETUS	Survekanalisatsiooni läbipesukaev		
2456	PP	VK-7-05	v01	-				
TÖÖ NIMETUS					Kinnistu kanalisatsioon			
ADDRESS					<div>INSENERIBÜROO NUGIS oü</div> <div></div> <div>Reinu tee 31c, 71020 Viljandi tel: (+372) 5590 6542 e-post: info@ibnugis.ee veebileht: www.ibnugis.ee reg. nr. 14523977 MTR EEP004089, FPR000541</div>			
Massiaru koolimaja (21302:003:0089)								
Massiaru küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond								
JUHATAJA	Janek Nugis							04.03.2025
INSENER	Reigo Ritso							04.03.2025
KONTROLLIS					FAILINIMI 2456_pp_vk-7-05_v01_labipesukaev_2025-03-04.dwg			