

## Natalja Eppik

---

**From:** Natalja Eppik  
**Sent:** 28. august 2018. a. 9:49  
**To:** 'Urmas Karileet'  
**Cc:** Krista Pihlapuu; 'vladimir.batuhtin@eelk.ee'; Maarika Kõiv  
**Subject:** RE: Tegevuskava Narva Aleksandri kiriku suure saali kasutusele võtmiseks Narva kirikupäevadeks 28-30.9.2018

Tere

Vastavalt aasta alguses toimunud kohtumisel kokku lepitud on piisav kui viiakse läbi alltoodud tegevuskavas märgitud tegevused, ent siinkohal on oluline, et ekspertiisi või elektripaigaldise auditi teostamisel võimalike täiendavate puuduste tuvastamisel kavandatakse nende kõrvaldamine enne ürituste toimimist.

Samuti on oluline, et ehitises olemasolevad tuleohutuspaigaldised oleksid töokorras ja regulaarselt hooldatud (tulekahjusignalisatsioonisüsteem, suitsueemaldus, evakuatsioonivalgustus, tulekustutid, lifti blokeerimine tulekahjusignalisatsioonisüsteemi rakendumisel).

PS Kõik kuppelsaalis evakuatsioonivalgustitega märgistatud evakuatsioonipääsud peavad olema varustatud evakuatsioonisulustega. See tähendab, kui neli pääsu on märgistatud evakuatsioonivalgustitega, siis kõik neli peavad olema varustatud evakuatsioonisulusega.

Lisaks on iga kuppelsaalis läbi viidava kontsertürituse jaoks vaja koostada ruumi asendiplaan, kuhu märgitakse esinejate asukohad (sh ootekohad nende olemasolul), külaliste iste ja seisukohad, evakuatsiooniteed ja -pääsud ning tulekusututite asukohad.

Kuna viimased tegevuskavas märgitud tegevused viiakse läbi alles 38 nädalal, siis on eesmärgipärane meil tulla kõikide planeeritud tegevuste lõppedes. Päästeamet kontrollib nn tegevuskava vastavust ja esimese ürituse ettevalmistusi 25.09.2018 kell 11. Palume selleks päevaks ette valmistada dokumendid läbi viidud tegevuste kohta, olemasolevate tuleohutuspaigaldiste kontrolli ja hoolduse aktid ning esimese ürituse asendiplaan.

Peatse kohtumiseni

### **PÄASTEAMET**

Ida päästekeskus

### **Natalja Eppik**

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 5886 2375

tel: +372 357 6105

Vahtra 3 | 21003 Narva | Eesti

[www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee)



---

**From:** Urmas Karileet [mailto:urmas.karileet@eelk.ee]  
**Sent:** Friday, August 24, 2018 2:13 PM  
**To:** Natalja Eppik <Natalja.Eppik@rescue.ee>  
**Cc:** vladimir.batuhtin@eelk.ee; 'Aivo Raud/SCANDEC' <aivo.raud@scandec.ee>  
**Subject:** Tegevuskava Narva Aleksandri kiriku suure saali kasutusele võtmiseks Narva kirikupäevadeks 28-30.9.2018

Lp. Natalja Eppik  
Juhtivinspektor  
Ida Päästkeskus, Päästeamet

Oleme alustanud tegevusi Narva Aleksandri kiriku suure saali kasutuselevõtmise tingimuste täitmiseks. Käesoleva kirjaga sooviksin kooskõlastada ja küsida, kas meie plaanitud tegevuskava allpool on Teie arvates piisav kõikide 17.1.2018 protokollis toodud tingimuste täitmiseks.

17.1.2018 Aleksandri kirikus toimunud nõupidamise protokollis otsustes olid allolevad 12 punkti:

## **OTSUSTATI:**

### **1. Aleksandri kirik saadab välja ürituste kava**

Plaanitud sündmused Aleksandri kirikus 2018 aasta septembrist detsembrini:

28-30.9.2018 – Narva kirikupäevad

13-16.11.2018 – Eesti Kontserdi poolt korraldatav kontserdisari:

Teisipäev, 13. nov  
"Aegade hääl!"

- Urmas Lattikas, Ain Varts, Jüri Leiten, Nataly Kreslina (sopran, Moskva Novaya Opera)
- Koraalid ning klassikalised tuntud teosed kaasaegsetes töötlustes koos elektroonika ja videoinstallatsiooniga.

Kolmapäev, 14. nov

- Kammerkoor Collegium Musicale
- St. Pet. Pocket Symphony, Vivaldi kava

Neljapäev, 15. nov

- Narva kohalik orkester
- Mozarti klaverikontsert Peeter Lauluga
- Klaver keskele + ümmargune lava hästi aeglaselt pöörlema

Reede, 16. nov

- Eesti Rahvusmeeskoor dirigent Mikk Üleoja ja Politsei ja Piirivalve Puhkpilliorkester
- Pärt Uusbergi Missa TAEVALIKUD SÕNUMID ja Eesti kooriklassika

### **2. Tellida ehitusfirmalt ekspertiisi igal aastal enne esimest maid**

Oleme tellinud ekspertiisi ehitusfirmalt Scandec Ehitus (Aivo Raud), kes vormistab selle vastavalt seadusandlikele jm nõuetele hiljemalt nädalaks 38 andes hinnangu lae seisukorrale ja kandekonstruksioonidele.

### **3. Paigaldada kaks tulekustutit kuppelsaali altari juurde**

Olen andnud ülesande Vladimir Batuhtinile täiendavad tulekustutid soetada ja paigaldada. Tähtaeg hiljemalt nädalal 37.

### **4. Õnnetuste vältimiseks likvideerida saali laes olevad lahtised krohvi tükid**

Oleme tellinud Aleksandri kiriku kuppellae ja altari kohal oleva seinarva lahtiste krohviosade eemaldamise ning telliste ja krohviservade kinnitamise tööd, millega alustatakse nädalal 35 ja mis lõpetatakse hiljemalt nädalal 38. Tööde teostajaks on Scandec Ehitus. Hetkel on kirikusse paigaldatud tõstuk, millega on võimalik pääseda kiriku lae alla.

### **5. Kontrollida esimesi üritusi ohutusjärelvalve poolt, järgnevaid vastavalt vajadusele**

Kutsume Teid tehtud tööd üle vaatama nädalal 38 Teile sobival ajal. Palun andke teada oma eelistus sobiva aja osas.

### **6. Uksed, mis on märgistatud peavad olema avatavad liblikaga**

Kaks ust on avatavad seestpoolt liblikaga, üks ühel ja teine teisel pool kirikusaali (põhjas ja lõunas). Need on mõlemad ka märgistatud.

### **7. Kuppelsaali võtmega avatud uksed peavad olema rahvarohkete ürituste ajal avatud.**

Avame kõik suure saali külguksed rahvarohkete sündmuste ajaks (keerame uksed lukust lahti, kuid jätame suletud asendisse).

### **8. Rõdudele pääsud keelata**

Kõikidele rõdudele viivate treppide ette paneme kilelini. Tähtaeg nädal 37.

### **9. Kuppelsaali väljapääsu trepid korda**

Trepid on korda tehtud.

### **10. Kuppelsaalis olevad pingid ei tohi olla evakuatsiooni ajal takistuseks**

Sündmuste ajal on pingid kiriku saalis asetatud selliselt, et pingide vahel on piisavalt ruumi liikuda ida ja lääne ning põhja ja lõuna suunaliselt vajadusel ka evakuatsiooni ajal.

### **11. Kontrollida üle kiriku kasutusega seismine osa elektrisüsteem ja selle vastupidavus**

Palusin Vladimir Batuhtinil tellida elektriaudit elektrikäidu osutajalt (Ostenergo OÜ). Tähtaeg nädal 37.

### **12. Puuduvate evakuatsiooniteede ja -pääsude märgistamine**

Palusin Vladimir Batuhtinil tellida elektri käidukorraldajalt (Ostenergo OÜ) täiendavad evakuatsiooni väljapääsude lambid, 3 tükki.

Kas selline tegevuskava võiks olla Teile arvates piisav või peaksime veel midagi tegema, et saaksime kiriku suure saali avada Narva kirikupäevadeks 28-30.9.2018 ja 13.-16.11.2018 kontsertideks?

Rahusooviga  
Urmas Karileet

---

**From:** Natalja Eppik <Natalja.Eppik@rescue.ee>  
**Sent:** Friday, August 3, 2018 1:38 PM  
**To:** lena\_sabinina@mail.ru  
**Cc:** Urmas Karileet <urmas.karileet@eelk.ee>; Krista Pihlapuu <Krista.Pihlapuu@siseministeerium.ee>  
**Subject:** Selgitused avaliku ürituse läbi viimise taotlemisest

Tere

Esitasite Päästeameti Ida päästkeskusele 9.07.2018 taotluse, milles palute saada nõusoleku viia 12.10.2018 läbi rahvusvahelise folkloorifestivali „Kuldsed väravad“ kontsert-avamine Narva Aleksandri Suurkiriku kuppelsaalis.

Selgitame omalt poolt, et ehitise omanik on Siseministeerium ning nõusoleku kiriku kasutamiseks ja seal ürituste läbi viimiseks saate taotleda just neilt. Kontaktisikuks on olnud Krista Pihlapuu (tel: 612 5097; e-post: [krista.pihlapuu@siseministeerium.ee](mailto:krista.pihlapuu@siseministeerium.ee)).

Päästeamet võib väljastada oma poolse kooskõlastuse ürituse läbi viimiseks tuleohutusnõuete täitmise seisukohalt, ent kuppelsaali kasutamise õiguse ürituse ajaks annab omanik st taotlus ürituse läbi viimiseks tuleb esitada omanikule, kes vajadusel esitab selle meile kooskõlastamisele.

Elteabena selgitan, et ehitise kuppelsaali kasutamine on peatatud seoses selle ohtliku seisukorraga. Selleks, et üritust saaks seal läbi viia tuleb ehitise ohutuse tagamiseks täita mitmeid nõudeid. Ürituse läbi viimise eeltingimused on:

- tagatakse kandekonstruksioonide ja laekatte vastupidavus toimuva ürituse ajaks.
- üritusi on võimalik läbi viia maist-septembrini päevasel ajal. Muul ajal võib üritusi läbi viia vaid juhul, kui kuppelsaali evakuatsioonipääsud varustatakse evakuatsioonivalgustitega.
- teostatakse elektripaigaldise tehnilise seisukorra audit.
- kuppelsaali välitrepid on liikumiseks ohutud.
- Kuppelsaalis mõlemalt poolt peab olema vähemalt kaks evakuatsioonipääsu, mis on ürituse ajal avatud või varustatud evakuatsioonisulustega.
- kuppelsaali rõdude kasutamine on keelatud ning läbikäik rõdudele on lindi või muu takistusega kinni.

Kahjuks hetkel ei ole meil võimalik Teie üritust kooskõlastada, sest meil puuduvad andmed eelnimetatud tingimuste täitmise osas ning üritusega seotud täpsustavad andmed on puudulikud.

Üldiselt esitatakse ürituse läbi viimiseks taotlus (esitatakse vähemalt 20 tööpäeva enne ürituse läbi viimise aega), milles peavad olema märgitud järgmised andmed:

- 1) avaliku ürituse nimetus;
- 2) avaliku ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laad, filmivõtted vms);
- 3) ürituse lühikirjeldus
- 4) avalikul üritusel osalejate eeldatav arv;
- 5) avaliku ürituse toimumise koht ja liikumisteed (selle olemasolu korral);
- 6) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning avaliku ürituse ettevalmistus- ja koristusaeg.

- 7) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilnumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
- 8) teave avalikul üritusel kasutatava heli- ja/või pürotehnika kohta;
- 9) juhul kui tegemist on kõrgendatud turvariskiga üritusega, turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja aadress;
- 10) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
- 11) märge alkohoolsete jookide pakkumise või jaemüügi korraldamise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust ja/või õlu väliüritusel ja üle 22% mahust ainult siseruumides);
- 12) märge avaliku ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
- 13) märge inventari (kauplemisinventar, tribüün, lava vms) paigaldamise vajaduse kohta koos inventari loeteluga;
- 14) asendiplan
- 15) riigimandis oleva kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks

PS Septembris toimuvate Kirikupäevade kohta ei ole Päästeamet omapoolset kooskõlastust väljastanud, kuna seda ei ole taotletud.

Lugupidamisega

## **PÄASTEAMET**

Ida päästekeskus

### **Natalja Eppik**

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 5886 2375

tel: +372 357 6105

Vahtra 3 | 21003 Narva | Eesti

[www.paastemet.ee](http://www.paastemet.ee)

