



PÄÄSTEAMET

/*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Karin Raid
Kambja Vallavalitsus
vald@kambja.ee

Teie 30.08.2024 nr 6-1/47-5

Meie 17.10.2024 nr 7.2-3.2/5645-1

Vidriku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostööstamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu koostööstamisest Tartu maakonnas Kambja vallas Tõrvandi alevikus asuva Vidriku maaüksuse ning lähiala detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

1. Teed ei ole ringistatud. Umbtee võib olla maksimaalselt 150 m ning peab lõppema ümberpööramise võimalusega. Praegu umbtee ületab pikkuse osas 150 meetrit. Praeguses lahenduses on kogu planeeringu ala ühe juurdepääsuga ning puudub alternatiivne juurdepääs.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse koostööstamise andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Kambja vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@rescue.ee