

# ELEKTRIPAIGALDISE NÕUETEKOHASUSE DEKLARATSIOON

Elektripaigaldise ehitaja: OÜ Elektrify, MTR registreering nr TEL002915  
Jaama 71-10, Tartu linn, 50604

Ehitis : Korterite elektripaigaldis aadressil Tilsi keskus 5-6, Tilsi, Põlvamaa, Eesti  
nimetus ja aadress

Ehitise omanik: Jelena Kubard, Tilsi keskus 5-6, Tilsi, tel. 5673 1213 isikukood 47705266513  
nimi, aadress, kontaktandmed, äriregistri- või isikukood

Käidukorraldaja: Pole nõutud  
nimi, kontaktandmed, isikukood, pädevustunnistuse nr ja selle väljaandja

Elektripaigaldis: 3.liigi elektripaigaldis, peakaitse 25A, nimipinge 230V.  
liik, peakaitsme nimivool ja nimipinged

Elektripaigaldise ehitamise aluseks olnud normdokumendid:  
**SeOS, EVS-EN 50110-1, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 60364-7-703, EVS-EN 61140, EVS-EN 61439**

Hinnangu tähistus:

**V** – nõuetele vastav, **M** – nõuetele mittevastav, **X** – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada

Jrk.	Visuaalkontroll	Hinnang
1.	Elektrilöögivastane kaitse	V
2.	Kaitse soojustoime eest, tule leviku tõkestamine	V
3.	Juhtide ristlõike vastavus koormusvoolule ja pingekaole	V
4.	Kaitse ja järelvalveseadmete valik ja sätted	V
5.	Kaitselahutus ja lülitusseadmete valik ja paigutuse õigsus	V
6.	Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele	V
7.	Neutraal ja kaitsejuhtide tunnusvärvid ja tähiste õigsus	V
8.	Jooniste ja hoiatussiltide olemasolu	V
9.	Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide märgistus	V
10.	Juhtide liidete sobivus ja töökindlus	V
11.	Käiduks ja hoolduseks vajaliku ruumi piisavus	V
12.	Elektromagnetiline ühilduvus	X
13.	Dokumentatsioon sh kaetud tööde aktid	V
14.	Nõuetekohased mõõtmis- ja katseprotokollid	V
16.	Hoolduskava (käidukava)	X

Puudused:

Otsus: ehitatud elektripaigaldis vastab kehtivatele seadusandlusele ja elektripaigaldise ehitamise aluseks olnud normdokumentidele.

Elektripaigaldise ehitaja vastutav elektritööde juht: Janre Kurs (B-pädevusklass, pädevustunnistuse nr EL-118-25, väljaandja Inspecta Estonia OÜ.

Kuupäev: 18.06.2025

Vastutava elektritööde juhi allkiri /allkirjastatud digitaalselt/