



LÕIGE 1-1




LÕIGE 2-2



TE-8-01 Seadmete spetsifikatsioon								
Nr	Pos nr	Nimetus	Tootja, mudel	Mööd	Elekter	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tehnoloogilised seadmed								
1	P.1	Puurkaevu pump, koos veetõstetoruga	Calpeda 4SD 10/62	Q=9,0 m ³ /h H=85,8 m	U=400 V P= 4,00 kW I=10 A	tk	1	Puurkaevu pump jäetakse olemasolev
2	H.1	Membraanhüdrofoor	Zlmet	300 L		tk	1	
3	VA.1	Veearvesti		DN32		tk	1	Impulss anduriga, impulss iga 10 L
4	VA.2			DN40		tk	1	
5	RK.1	Restkaev		De 400		tk	1	
Veetöötussüsteem (Jõudlus Q=4m ³ /h)								
1	AP.1	Aeratsioonipaak	VTR 450 Duplex	D=410 mm		tk	1	Komposiitmaterjal
2	F.1	Filterpaak		D=450 mm		tk	1	
3	F.2	Filterpaak				tk	1	
4	K.1	Kompressor			U=400 V P=1,5 kW	tk	1	

- TÄHISED:
- TK - Tagasilöögiklapp
 - KK - Kuulkraan
 - MV - Magnetventiil
 - RV - Reguleerventiil
 - SV - Sulgventiil
 - JV - Juhtventiil
 - MN - Manomeeter
 - ÕEV- Õhueraldusventiil
 - ÜRV - Ülerõhuventiil
 - PV - Proovivõtukraan
 - MK - Mudakoguja
 - KL - Kiirliitmik
 - NA - Nivooandur
 - RA - Rõhuandur
 - RL - Rõhurelee

- MÄRKUSED:
- Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
 - Ühikuta mõõdud on meetrites.

 KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Tellija			OÜ Ramsi VK		Töö nr.		065/2022	
	Projekt			Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik			Aadress		
	Projekti juht						Mustivere küla Viljandi vald Viljandimaa		
	Lauri Aim			Joonis			Staadium		
Pädev isik			Lõige 1-1 ja 2-2			Tööprojekt			
Lauri Aim			Fail			Kuupäev	Mööd	Joonis	Versioon
Projekteerija			0652022_TP_TE		20.09.2022	1:50	TE-6-01	v01	
Hanno Koha									