


TE-8-01 Seadmete spetsifikatsioon								
Nr	Pos nr	Nimetus	Tootja, mudel	Mööt	Elekter	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tehnoloogilised seadmed								
1	P.1	Puurkaevu pump, koos veetõstetoruga	Calpeda 4SD 10/62	Q=9,0 m <sup>3</sup> /h H=85,8 m	U=400 V P= 4,00 kW I=10 A	tk	1	Puurkaevu pump jäetakse olemasolev
2	H.1	Membraanhüdrofoor	Zlmet	300 L		tk	1	
3	VA.1	Veearvesti		DN32		tk	1	Impulss anduriga, impulss iga 10 L
4	VA.2			DN40		tk	1	
5	RK.1	Restkaev		De 400		tk	1	
Veetõõtsüsteem (Jõudlus Q=4m <sup>3</sup> /h)								
1	AP.1	Aeratsioonipaak	VTR 450 Duplex	D=410 mm		tk	1	Komposiitmaterjal
2	F.1	Filterpaak		D=450 mm		tk	1	
3	F.2	Filterpaak				tk	1	
4	K.1	Kompressor			U=400 V P=1,5 kW	tk	1	

MÄRKUSED:

- Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
- Ühikuta mõõdud on meetrites.

 <b>KESKKOND &amp; PARTNERID</b> Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee	Tellija			OÜ Ramsi VK			Töö nr. 065/2022					
	Projekt			Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik			Aadress Mustivere küla Viljandi vald Viljandimaa					
	Projekti juht Lauri Aim											
Pädev isik Lauri Aim			Joonis			Põrandaaluste torustike plaan			Stadium Tööprojekt			
Projekteerija Hanno Koha			Fail 0652022_TP_TE		Kuupäev 20.09.2022		Mõõt 1:50		Joonis TE-5-02		Versioon v01	