

Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik. Tööprojekt
Töö nr. 065/2022

TE-8-01 Seadmete spetsifikatsioon

Nr	Pos nr	Nimetus	Tootja, mudel	Mõõt	Elekt	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tehnoloogilised seadmed								
1	P.1	Puurkaevu pump, koos veetõstetoruga	Calpeda 4SD 10/62	Q=9,0 m ³ /h H=85,8 m	U=400 V P= 4,00 kW I=10 A	tk	1	Puurkaevu pump jäetakse olemasolev
2	H.1	Membraanhüdfoor	Zilmet	300 L		tk	1	
3	VA.1	Veearvesti		DN32		tk	1	Impulss anduriga, impulss iga 10 L
4	VA.2			DN40		tk	1	
5	RK.1	Restkaev		De 400		tk	1	
Veetõutussüsteem (Jõudlus Q=4m³/h)								
1	AP.1	Aeratsioonipaak	VTR 450 Duplex	D=410 mm		tk	1	Komposiitmaterjal
2	F.1	Filterpaak		D=450 mm		tk	1	
3	F.2	Filterpaak				tk	1	
4	K.1	Kompressor			U=400 V P=1,5 kW	tk	1	

Projektijuht: Lauri Aim

Projekteerija: Hanno Koha