

**AA-8-01 Puurkaev-pumpla ehitustööde mahud**

Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Üldkulud</b>		
A1	Kindlustused	kogum	1
A2	Tagatised	kogum	1
A3	Teostusjooniste valmistamine	kogum	1
A4	Katsetuste ja kontrolltoimingute läbiviimine	kogum	1
A5	Vastuvõtudokumentatsioon, kasutus- ja hooldusjuhendite koostamine	kogum	1
A6	Koolituse läbiviimine	kogum	1
A7	Kasutusloa taotlemine	kogum	1
<b>B</b>	<b>Lammutus- ja ettevalmistustööd</b>		
B1	Olemasoleva pumplahoone osaline lammutamine	kogum	1
B2	Kõikide ehitus- ja lammutusjäätmete äravedu ja nõuetekohane utiliseerimine	kogum	1
<b>C</b>	<b>Pinnasetööd ja alused</b>		
C1	Pinnase planeerimine	kogum	1
C2	Betoonpõranda tihendatud liivalus	kogum	1
<b>D</b>	<b>Betoonitööd</b>		
D1	Pumplahoone põranda valamine, C25/30, XC3	m <sup>3</sup>	1,3
D2	Pumplahoonele vöö valamine, C25/30, XC3	m <sup>3</sup>	0,7
<b>G</b>	<b>Puidutööd</b>		
G1	Puidust katusekonstruktsiooni ehitamine 50x150 mm s. 600 mm	m <sup>2</sup>	26,5
G2	Tuulekasti ehitamine	kogum	1
<b>H</b>	<b>Isolatsiooni-, katmis ja vooderdustööd</b>		
H1	Betoonpõranda alla hüdroisolatsiooni paigaldamine, PE kile	m <sup>2</sup>	12,9
H2	Põranda soojustamine, EPS 120 Perimeeter Pluss, 100 mm	m <sup>2</sup>	12,9
H3	Sokli soojustamine, EPS 120 Perimeeter Pluss, 100 mm	m <sup>2</sup>	15,1
H4	Sokli soojustamine, EPS 120 Perimeeter Pluss, 200 mm	m <sup>2</sup>	6,5
H5	Sokli katmine tsementkiudplaadiga, 8 mm	m <sup>2</sup>	7,2
H6	Välisseinte soojustamine, mineraalvill 100 mm, sisaldab karkassi 50x100 mm	m <sup>2</sup>	31,8
H7	Välisseinte soojustamine, mineraalvill 200 mm, sisaldab karkassi 50x200 mm	m <sup>2</sup>	3,0
H8	Katuslae soojustamine	m <sup>3</sup>	6,9
H9	Katuslae katmine aurutõkkega	m <sup>2</sup>	12,9
H10	Välisseinte katmine hingava aluskattega	m <sup>2</sup>	34,8
H11	Katuslae katmine hingava aluskattega	m <sup>2</sup>	26,5
H12	Lae katmine veekindla vineeriga 12 mm	m <sup>2</sup>	12,9
H13	Välisseinte katmine profiilplekiga TP-20, sisaldab roove 25x100 mm, s. 600 mm	m <sup>2</sup>	34,8
H14	Katuse katmine profiilplekiga TP-20, sisaldab roove 25x100 mm, s. 300 mm	m <sup>2</sup>	26,5
H15	Soklipleki paigaldamine	jm	19,0
H16	Otsapleki paigaldamine	jm	7,6
H17	Räästapleki paigaldamine	jm	13,6
H18	Harjapleki paigaldamine	jm	6,8
H19	Katuse vihmaveesüsteemi paigaldamine	kogum	1
<b>I</b>	<b>Avatäited</b>		
I1	Aknate tõstmine väljapoole, mõõtmed 660x850 mm	tk	6
<b>J</b>	<b>Viimistlustööd</b>		

Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
1	2	3	4
J1	Siseseinte krohvimine ja värvimine	kogum	1
J2	Põranda katmine epoksiidkatttega	m <sup>2</sup>	12,9
<b>K</b>	<b>Välitorustikud</b>		
Vt AA-8-02 Välitorustike ehitustööde mahud			
<b>N</b>	<b>Küte ja ventilatsioon</b>		
N1	Elektriradiaatori paigaldamine	tk	1
N2	Ventilatsioonielementide paigaldamine	kogum	1
<b>O</b>	<b>Elekter, automaatika ja nõrkvool</b>		
O1	Elektri- ja automaatikatööd (täpsemalt vt. elektriprojekti)	kogum	1
O2	Puurkaev-pumpla elektri liitumispunkti ümbertõstmise ja peakaitsme suurendamine 3x20 A-ni	kogum	1
<b>Q</b>	<b>Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine</b>		
Q1	Könniteeplaatide 500x500 mm paigaldamine hoone ümber	kogum	1
Q2	Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ja utiliseerimine	kogum	1
<b>R</b>	<b>Tehnoloogia tööd</b>		
R1	Tehnoloogiliste seadmete paigaldamine (täpsemalt vt. TE-8-01 Seadmete spetsifikatsioon)	kogum	1
R2	Toruarmatuuri paigaldamine (täpsemalt vt. TE-8-02 Toruarmatuuri spetsifikatsioon)	kogum	1
R3	Tehnoloogiliste torustike paigaldamine	kogum	1
R4	Puurkaevu päise rekonstrueerimine	kogum	1

Vastutav spetsialist: Lauri Aim

Projekteerija: Hanno Koha