


| TE-8-01 Seadmete spetsifikatsioon | | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------|-------|------------------------------------|
| Nr | Pos nr | Nimetus | Tootja, mudel | Mööd | Elekter | Ühik | Kogus | Märkused |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tehnoloogilised seadmed | | | | | | | | |
| 1 | P.1 | Puurkaevu pump, koos veetõstetoruga | Calpeda 4SD 10/62 | Q=9,0 m ³ /h H=85,8 m | U=400 V P= 4,00 kW I=10 A | tk | 1 | Puurkaevu pump jäetakse olemasolev |
| 2 | H.1 | Membraanhüdfoor | Zlmet | 300 L | | tk | 1 | |
| 3 | VA.1 | Veearesti | | DN32 | | tk | 1 | Impulss anduriga, impulss iga 10 L |
| 4 | VA.2 | | | DN40 | | tk | 1 | |
| 5 | RK.1 | Restkaev | | De 400 | | tk | 1 | |
| Veetöötussüsteem (Jõudlus Q=4m ³ /h) | | | | | | | | |
| 1 | AP.1 | Aeratsioonipaak | VTR 450 Duplex | D=410 mm | | tk | 1 | Komposiitmaterjal |
| 2 | F.1 | Filterpaak | | D=450 mm | | tk | 1 | |
| 3 | F.2 | Filterpaak | | | | tk | 1 | |
| 4 | K.1 | Kompressor | | | U=400 V P=1,5 kW | tk | 1 | |

MÄRKUSED:

- Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
- Ühikuta mõõdud on meetrites.

| | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---|------|---------------|--|--|------------|
|  KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee | Tellija | | OÜ Ramsi VK | | Töö nr. | | 065/2022 | |
| | Projekt | | Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik | | Aadress | | Mustivere küla Viljandi vald Viljandimaa | |
| | Projekti juht | | Lauri Aim | | Joonis | | Seadmete plaan | |
| | Pädev isik | | Lauri Aim | | Stadium | | Tööprojekt | |
| Projekteerija | | Hanno Koha | | Fail | 0652022_TP_TE | | Kuupäev | 20.09.2022 |
| | | | | Mööd | 1:50 | | Joonis | TE-5-03 |
| | | | | | | | Versioon | v01 |