



PÄÄSTEAMET

/* ASUTUSES IS ES EKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Triinu Jürisaar
Võru Vallavalitsus
vald@voruvald.ee

Teie 15.12.2023 nr 7-1/5093

Meie 30.01.2024 nr 7.2-3.2/8180-2

Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Võru maakonnas Võru vallas Meegomäe külas Antsujärve tee 15 ja Antsujärve tee 15a katastriüksuste detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta nõuetele kauguses osas ning ei põhine kehtiva määruse nõuetel.

NB! Tuletõrje veevarustuse tagamisel tuleb lähtuda kehtivast Siseministri 18.02.2021 a määrusest nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord „

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Võru vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

Margo Lempu

+372 7337313

margo.lempu@rescue.ee

Lõuna päästkeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 628 2000 / louna@rescue.ee / www.paasteamet.ee /

Registrikood 70000585