


TINGMÄRGID olemasolevad

- KTP alajaam
- Madalpinge maakaabel
- Keskpinge õhuliin
- Madalpinge õhuliin
- Tee äär
- Kinnistu piir
- Haljastus, põõsad
- Puud
- Kivi



TINGMÄRGID projekteeritud

- Komplektalajaam
- Keskpinge maakaabel
- Madalpinge maakaabel
- Kaablikaitsetoru
- KP õhuliini mast toega

AXPK 4G120
MPL450466
Ltrass/Lvaruga 16/30m
1Ø110mm
450N,17m

R/b mast asendada puitmastiga (11m, 4. klass kreosoot) koos toega (11m, 4.klass, kreosoot). Paigaldada lõputraavers ja pingepiirid. Demonteerida Tarkuse KTP alajaam.

AXLJ-TT 24kV 3x25+16
KPL423605
trass/Lvaruga 5/16m
1Ø160mm
450N,5m

KOMPLEKTALAJAAM
AJ27741 HEKA 1VM250,
1x50kVA
21 (10,5)/0,41kV
Tööpinge 10,5kV
Alajaama kõrgusmärk 8.50

AXPK 4G50
MPL450467
Ltrass/Lvaruga 19/30m
1Ø110mm
450N,19m

Tarkuse AJ

Tee kaitsevöönd

Liivametsa
19101:001:0573

Olli
88703:002:0112

Projekt Liivaja kinnistu peakaitsme suurendamine. Vainupea küla. Haljala vald. Lääne-Viru maakond.					Tellija Elektrilevi OÜ		
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis				Joonise nr LC5551-1		
	Asendiplaan						
	Projekteeris	Jelena Laidoner		25.08.2026	Mõõtkava	M 1:250	
	Kontrollis	Andrei Laidoner		25.08.2026	Staadium	Tööprojekt	
					Keel	Leht	Lehti
					EST	2	3