



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 15.04.2024 nr 6-2.1/1220

Meie 25.04.2024 nr 7.2-3.4/2181-2

Sireli tee 5 DP kooskõlastamine

Austatud Signe Rõngas

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest AB Riho Jagomägi koostatud töö nr F2402DP Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Sireli tee 5 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmisel põhjusel:

1. Majandus- ja taristuministri 30.03.2017. määrusele nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. Sellise pealkirjaga õigusakt on kehtetu.
2. Olemasoleva veevõtukooha asukoht ja kaugus ei ole tuvastatav asendiskeemil ja ei ole kirjeldatud planeeringu seletuskirja tuleohutuse osas.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Raud
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud
+372 5334 5835
anastasia.raud@rescue.ee