



TERVISEAMET

Martti Rõigas
Põlva Vallavalitsus
info@polva.ee

Teie 04.12.2024

Meie 11.12.2024 nr 9.3-2/24/12526-2

**Kasutusloa taotluse nr 2411371/12897
kooskõlastamata jätmine**

Lugupeetud Martti Rõigas

Põlva Vallavalitsus esitas ehtisregistri kaudu ehitusseadustiku § 127 lg 2 alusel Terviseametile kooskõlastamiseks puurkaevu kasutusloa taotluse nr 2411371/12897. Kasutusloa taotletakse puurkaevule Vastse-Kuuste, registrikoodiga PK73203 aadressiga Tööstuse tn.2 kinnistu, Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald, Põlva maakond (katastriüksus 62201:001:0400). Puurkaevu sügavus on 120m ning ulatub Kesk- Devoni põhjaveekihti. Puurkaevu valdajaks on AS Põlva Vesi (registrikood 10151183).

Taotlusele on juurde lisatud projekti seletuskiri, asendiplaani joonised, ehitiste üldised vaated (Vastse-Kuuste aleviku Tööstuse tn.2 puurkaevu nr.11128 lammutamise ja asenduspuurkaevu projektid).

Seletuskirjade sisuks on Põlvamaa, Põlva vald, Vastse-Kuuste alevik, Tööstuse tn.2 maaüksuse puurkaevu nr. 11128 lammutamise ja asenduspuurkaevu projekt. Seletuskirjas on välja toodud rajatava puurkaevu vee kvaliteedi hinnang, mille kohaselt eeldatavasti vastab valitud veekihi vesi keemiliselt koostiselt joogivee nõuetele, välja arvatud raua- ja mangaaniühendite sisalduse osas. Dokumentides ei ole kirjeldatud, millised on veetöötlustetapid ja kuidas on tagatud nõuetele vastav joogivesi, samuti puuduvad veeproovide tulemused.

[Keskkonnaministri 09.07.2015 määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või –augu ehitusprojekti ...“](#) (edaspidi määrus nr 43) § 19 lg 1 p 3 kohaselt võetakse joogivee võtmiseks rajatud ühisveevärgi puurkaevust veeproovid määruse nr 43 lisa 4 punktides 5.1–5.4 nimetatud näitajate analüüsimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 127 lg 2 ei kooskõlasta Terviseamet ühisveevärgi puurkaevu või puurkaevude kasutusloa taotlust juhul, kui puurkaevust võetav vesi avaldab pärast nõuetekohast töötlemist inimese tervisele otseselt või kaudselt negatiivset mõju.

Otsus: Terviseamet ei kooskõlasta puurkaevu kasutusloa taotlust nr 2411371/12897, kuna ehtisregistris olevas dokumentatsioonis puudub teave, millised on ettenähtud veetöötluste etapid, mille kaudu oleks võimalik veenduda, et vee kvaliteet vastab sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ sätestatud nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Iris Lints
inspektor (keskkonnatervis)

Iris Lints
58517553 Iris.Lints@terviseamet.ee