



PÄÄSTEAMET

Margus Ivask
Elva Vallavalitsus
elva@elva.ee

Teie 11.07.2024 nr 6-1/5-55

Meie 15.07.2024 nr 7.2-3.2/4622-2

**Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine**

Päästeameti Lõuna päästekeskus ei kooskõlasta Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu detailplaneeringut, kuna päästetehnika juurdepääs hoonete sissepääsude juurde on planeerimata. Päästetehnikaga peab saama sõita hoone peasissekäiguni ja päästemeeskonna sisenemisteeni. Antud probleemi on võimalik lahendada, kui planeeringualale kavandatud kõnniteed planeerida laiuslega 3,5 m ja kandevõimega 26 000 kg, mis sobib päästetehnika liikumiseks. Sama nõue kehtib ka olemasoleva ligipääsutee kohta Raudtee tänavalt.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu Linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Gennadi Apevalov
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Lõuna päästekeskus

+372 7337336
gennadi.apavalov@rescue.ee

Lõuna päästekeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 628 2000 / louna@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585