



Töö nr.: LR4907-1
Tellija: Enefit Connect OÜ
Reg kood: 16130213
Veskiposti tn 2, 10138 Tallinn
Tel 55522205

**Jaani elektritootja liitumine ja Pöide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Pöide, Puka
ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond.
I etapp.
Tööprojekt**

Töid teostatakse kinnismälestiste reg nr 27287 „Levala küla munakivitee“, reg nr 21058 „Pöide kirik“, reg nr 21059 „Pöide linnuse säilmed“, reg nr 21060 „Pöide pastoraadi peahoone“, reg nr 21061 „Pöide pastoraadi piirdemüürid“, reg nr 4156 „Pöide kirikuaed“ ja reg nr 12643 „Pöide ordulinnuse kultuurkiht“ kaitsevööndis.

Projekteerija

Karmo Lillepõld

Vastutav isik

Karmo Lillepõld

**Pärnu 2022.a.
August**

Enersense AS

Lõdõtsa 12

11415 Tallinn

Tel. +372 66 35 600

Telefax +372 66 35 601

Lääne osakond

Energia 4

80042 Pärnu

Tel: +372 66 35 900

Registrikood

11445550

MTR nr. TEL000862


| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Pöide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Pöide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

SISUKORD

| | |
|---|----|
| 1. Asukoht | 3 |
| 2. Seletuskiri..... | 3 |
| 2.1. Üldosa..... | 3 |
| 2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine..... | 4 |
| 2.2. Muinsuskaitse | 5 |
| 3. Tehniline lahendus | 7 |
| 3.1. Rekonstrueeritav Pöide 10 kV fiidri õhuliin..... | 7 |
| 3.2. Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid | 8 |
| 3.3. Projekteeritud komplektalajaamad AJ12742, AJ12744 ja AJ12747 | 9 |
| 3.4. Projekteeritud 10 kV harukapp | 10 |
| 3.5. Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja liitumiskilbid..... | 10 |
| 3.5.1. AJ12742 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid..... | 10 |
| 3.5.2. AJ12744 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja kilbid | 10 |
| 3.5.3. AJ12747 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid..... | 11 |
| 3.5.4. Reserv kaablikaitsetorud | 12 |
| 3.6. Tähistused | 12 |
| 3.7. Demontaaž | 12 |
| 4. Töökirjeldused | 13 |
| 4.1. Mehhaniseeritud kaevetööd | 13 |
| 4.2. Ehitustööde läbiviimine | 14 |
| 4.3. Jäätmekäitlus..... | 14 |
| 4.4. Rajatise ehitamisest teemaal | 14 |
| 4.5. Maastiku ja teede taastamine | 15 |
| 5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve | 15 |
| 6. Töötervishoid ja tööohutusnõuded..... | 15 |
| 7. Käidujuhend | 16 |
| 8. Andmetabelid | 17 |
| 9. Lisad..... | 18 |
| 10. Joonised..... | 19 |

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

1. Asukoht



Joonis 1.1. Tööde piirkond.

2. Seletuskiri

2.1. Üldosa

Käesolevas projektis on lahendatud Saare maakonnas, Saaremaa vallas Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV fiidri rekonstrueerimise I etapp. *Õhuliinide ja kaablitrasside projekteeritud(trassi)pikkused selguvad töömahtude tabelist ja asendiplaani joonistelt, arvutuslikud pikkused (koos varuga) on esitatud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis.* Projektis nimetatud elektriseadmeid ja -paigaldisi võib asendada vähemalt samaväärsetega, mis on heakskiidetud Elektrilevi OÜ poolt.

Projekt on koostatud ja töid teostada vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud nõuetele. Kinni pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriõhususe nõuetest.

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms:

-) Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile, Asjaõigusseadus ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid;

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

-) OÜ Elektrilevi ettevõtte standardid, juhendid, normid, nõuded ja teised kehtivad dokumendid (<https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>) ;

-) EVS 843:2016 Linnatänavad;

-) EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest;

-) EVS-HD 60364-4-42:2011+A1+A11:2021 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest;

-) EVS-HD 60364-4-43:2010 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

-) EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest;

-) EVS-EN 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega üle 1,5kV. Osa 1: Vahelduvpinge.

-) EVS EN 50522:2010. Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine

-) EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit.

-) EVS-EN 50341-1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded.

-) EVS-EN 50341-2-20:2018 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhendada eespool toodud eeskirjadest ja seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. Projekt on kooskõlastatud kõigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute omanikega.

Vähemalt seitse päeva enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute valdajatega teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel.

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnoorkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnoorkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja. Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada.

Teemaa kahjustuse korral peab tööde teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse.

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel vastavalt Liiklusseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele.

Käesolevas elektripaigaldises on elektriõhutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi kaitseviise:

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingeldiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud kaitsepotsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamise, millega tagatakse elektripaigaldise pingeldiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud väljalülitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nõuetele (OÜ Elektrilevi normdokument J345).

2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine.

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

arusaamadele kvaliteetsest tööst. Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdaja ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigaldatakse ümber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetöid tehakse olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud projektis, lepatakse kokku tööde teostaja ja võrguvaldaja Ehitusjärelevalve spetsialisti poolt enne kaevetööde alustamist. Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete, tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või tema esindaja juuresolekul.

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi!

Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase sulatamisega. Kaeviku toetus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute toestamise eest kaevises sellise sügavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku kokkuvarisemist. Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitaitmisel läbi viima selliselt, et ei kahjustataks torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. Tagasitäite tegemisel tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma kukkumisega mõjutada nii torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 tihendatava kihi paksusest. Kaabel ümbritseda igast küljest min 0,10 m paksuse liivakihi.

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad võimalikud vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist.

-) Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused:
-) Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
-) Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel

Mehhanismide kasutamine kaablite kaitsevööndis on keelatud. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal, nende ülesõit, väljakaevatud sidekanalisatsiooni, sidekaablite ülesõit, materjalide ja raskuste paigaldamine nende peale on keelatud. Äärekivide paigaldamisel tagada sidekanalisatsiooni trassi servast horisontaal kujul puhas vahe vähemalt min.0,3 meetrit. Sidevõrkude peale pikalt äärekivid mitte paigaldada.

2.2. Muinsuskaitse

Töid teostatakse kinnismälestiste reg nr 27287 „Levala küla munakivitee“, reg nr 21058 „Põide kirik“, reg nr 21059 „Põide linnuse säilmed“, reg nr 21060 „Põide pastoraadi peahoone“, reg nr 21061 „Põide pastoraadi piirdemüürid“, reg nr 4156 „Põide kirikuaed“ ja reg nr 12643 „Põide ordulinnuse kultuurikiht“ kaitsevööndis.

Enne tööde algust mälestisel peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste registri (<https://register.muinas.ee/>) kaudu tööde tegemise loa.

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

Mälestisel tööde teostamisel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Täitma Muinsuskaitseameti poolt projekti kooskõlastamisel esitatud nõudeid.

Muinsuskaitseamet täiendavad tingimused:

- Kaevetöödel pildil 1 välja toodud lõikudes (nt lahtine trassikaevvis, suundpuurimise kaevikud vmt) tuleb tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (meetodiks arheoloogiline jälgimine, in situ luustike või arheoloogilise kultuurikihi ilmnemisel arheoloogilised väljakaevamised). Lisa 1 välja toodud punasel lõigu on arheoloogilised uuringud kohustuslikud, Lisa 1 välja toodud lillal lõigul selgub uuringuvajadus tööde käigus.

PILT 1



- Kaevamisel tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud pinnases leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja dokumenteerimine. Kaevetöödel peab olema ekskavaatori varustuses ka hammasteta kopp.

- Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §-d 46-47, § 68 lg 2 p 3 §-d 69-70). Arheoloogilise uuringu tegijad on leitavad kultuurimälestiste registrist „Erialane pädevus“ → „Pädevustunnistused“ → „Filtreerimine - Mälestise liik: arheoloogiamälestised või Tegevusala: Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Arheoloogiline uuring“.

- Arheoloogiliste uuringute läbiviija otsimise ja sobiva aja kokkuleppimisega tuleb alustada aegsasti, kuna vastava pädevusega isikute ja ettevõtjate arv on piiratud. Samuti tuleb arvestada sellega, et seadusest tulenevalt (MuKS § 47) peab arheoloog Muinsuskaitseametile esitama uuringuteatise vähemalt 10 päeva enne uuringu toimumist ning uuringu lubamise otsuse tähtaeg on kuni 30 päeva alates uuringuteatise esitamisest.

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

- Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilise uuringu osas on juriidilisel isikul võimalik taotleda uuringukulude hüvitamist töödele kulunud maksumusest poole ulatuses (maksimumsummas 1500 eurot). Täpsem info hüvitise taotlemisest Muinsuskaitseameti kodulehel (<https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/uuringute-huvitamine>).

- Tööde tegemisel mälestise kaitsevööndis peab tööde teostaja enne tööde algust esitama Muinsuskaitseametile tööde tegemise teatise (MuKS § 59 lg 3; <https://register.muinas.ee/public.php?menuID=worknotice>). Teatise esitamine Muinsuskaitseametile ei ole vajalik, kui projekt on eelnevalt ametiga kooskõlastatud. Töödega ei ole lubatud alustada siiski enne arheoloogi poolt ametile esitatud arheoloogiliste uuringute uuringukava heakskiitu ja uuringuteatise esitamist.

- Kogu projektiala ulatuses on pinnasetöödel vaja olla tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurikihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiu kohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

3. Tehniline lahendus

Komplektalajaama paigaldusel juhinduda OÜ Elektrilevi juhendist P358 ja tootja poolt alajaamaga kaasas olevast paigaldusjuhendist.

Mastalajaama väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi juhendist tähis P340 „0,4-20 kV võrgustandard – Mastalajaamad“

Maakaablite väljaehitamisel juhinduda kehtivatest OÜ Elektrilevi juhendist tähis P338 „0,4-20 kV võrgustandard – 20 kV kaabelliinid“ ja P342 „0,4-20 kV võrgustandard – 0,4 kV kaabelliinid“. Kaablite ühendamisel kilpidesse juhinduda 0,4-20 kV võrgustandardi kaabelliinide osa joonisel nr EE6.4-02 toodud märkusest: kaabli soonte pikkus peab võimaldama kaabli mõõdukat nihkumist tekitamata tõmmet kinnituskohale (näiteks pinnase külmumisel).

Kaablite pinnasesse paigaldusel pidada kinni standardis toodud minimaalsetest vahekaugustest ja paigaldussügavustest. Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.

Õhuliini paigaldusel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi juhendist tähis P339 „0,4-20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ ja J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“.

Lähtuda AS Connecto Eesti tehnilistest tingimustest TT2110SM (lisa).

Enne töödega alustamist kutsuda kohale Telia Eesti AS- i ja AS Connecto Eesti järelevalve spetsialist olemasolevate kaablitrasside asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. Sidekommunikatsioonide kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Ristumisel lahtiste kaitsmata side maakaablitega nähakse Telia esindaja poolt vajadusel ette kaablite kaitsmine poolitatavate kaablikaitseturudega >1,5 m mõlemale poole sidega ristuva rajatise teljest ning teemaa piirist väljapoole kauguseni >1,0 m.

3.1. Rekonstrueeritav Põide 10 kV fiidri õhuliin

Rekonstrueeritav õhuliin paikneb avamaastikul. Pinnas on valdavalt pehme ja mehhanismidel võib vihmastel perioodidel esineda läbivajumiseohtu.

Põide 10 kV fiider mast M72 kuni M75 ja M72 kuni M607 asendada paljasjuhtmed BLL 99 mm² ning M607 kuni M613 BLL 62 mm² ristlõikega isoleeritud õhuliinijuhtmetega. Korruga paigaldatakse ühe faasi juhe, ülejäänud juhtmed võivad olla paigaldatud või paigaldamata. Arvestada tuleb konkreetsele liini elemendile ebasoodsaima juhtmete paigaldusjärjekorraga. Juhtmete tõmme võetakse vastavalt paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on esitatud juhtmete tõmbed ja ripped

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Pöide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Pöide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

erinevate taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga taandatud visangu korral esitatud ripped konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks. Paigaldustabelid on leitavad P339 lisis 1.

Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus. Raudbetoonmasti maanduse maandustakistuse väärtus määratakse vastavalt standardi EVS-EN 50341-1:2013 osadele 6.4.1 ja 6.4.2 ning lisale G4, arvestades erinevate paikade lisatakistuste mõjuga. Lubatud puutepinge vastuvõetavaks väärtuseks kestva maaühenduse korral tuleb lugeda 80 V, piirkonnaalajaama 1-faasilise mahtuvusliku maaühendusvoolu suuruseks ELV keskpinge võrgus 10 A ning maanduspingeks kahekordne arvatud puutepinge väärtus. Seega masti maandustakistus paikades, kus inimesed võivad liikuda paljajalu, ei tohi olla üle 16 Ω , mujal üle 25 Ω . Kui ehituse käigus mõõdetav masti maandustakistuse väärtus on lubatust suurem tuleb lisada maandusvardaid või ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas. Potentsiaalitasandusrõnga puhul on maandustakistuse väärtust mitte üle 32 Ω ja mastil peab olema maandusklemm.

Asendada mastid vastavalt asendiplaanile (vt. joonised 001). Mastide paigaldamisel arvestada arvutusliku paigaldussügavusega: 11 m ja 12 m mastid paigaldatakse 2 m sügavusele ning 13 m, 14 m ja 15 m mastid paigaldatakse 2,5 m sügavusele. Vajadusel õiguda olemasolevad mastid. Kõik tugiisolaatorid tuleb asendada uutelega, pingetasemega vähemalt 20 kV. Kaetud juhtmele on lubatud kasutada plasthülsiga kinnitussuurdega heledaid portselanist tõrisolaatoreid, mis võimaldavad vedada juhet veorullikuid kasutamata (ШФ 20Г1, Ensto traaversitel ШФ 20УО + AIZ pakkekoonus). Kõik uued ja olemasolevad mastid tuleb nummerdada vastavalt asendiplaanile.

Vastavalt asendiplaanile paigutada mastidele sädevahemikud. Õhkvahemikud sädevahemike elektroodide vahel seadistada 150 mm. Sädemikud võivad paikneda traaversist suvalisel pool kusjuures keskmise faasi sädemik tuleks mastil paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädemikest (P339 6.7). Mastidel kasutatavad seadmed on välja toodud tabelis 10.1 (mastitabel). Toega mastide kindlustamiseks paigaldada pehmes pinnases mastile riigel vastavalt OÜ Elektrilevi võrgustandardi joonisele P339-17. Vajadusel paigaldada riigel ka toele. Tugi dimensioneerida survele, mast väljatõmbele.

Tabel 3.1. Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin

| Liini nimi | Algus | Lõpp | Mark | Trass / Pikkus + varutegur |
|----------------------------|-------|------|-------|----------------------------|
| Pöide 10 kV F | M72 | M75 | BLL99 | 228 / 239 m |
| Pöide 10 kV F, Sarapiku HL | M72 | M607 | BLL99 | 228 / 239 m |
| Pöide 10 kV F, Sarapiku HL | M607 | M613 | BLL62 | 463 / 485 m |

3.2. Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid

Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid paigaldada vastavalt asendiplaani 001 joonistele ja siduda olemasoleva võrguga vastavalt elektriskeemidele 002.

Maakaabelliini rajamisel arvestada asendiplaanil esitatud vahekaugustega ning teiste projektdokumentatsiooni joonistega.

Projekteeritud kaablitrassi pikkus on märgitud asendiplaanile, kaabli kogupikkus varuteguriga on märgitud elektrilisele skeemile joonistel 002 ning kajastatud materjalide spetsifikatsioonis.

Kaabli sooned tähistada L1, L2, L3.

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

Tabel 3.2. Projekteeritud 10 kV maakaablid

| Kaabli nr. | Algus | Lõpp | Mark | Trass / Pikkus (otsad + varutegur) | Paigaldusolud |
|------------|------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------|--|
| KPL211607 | Mehamäe AJ KOL56 | HK1942 | 3x240+35 | 860 / 885 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. Joonis 001-1 kuni 001-3 |
| KPL211615 | HK1942 | AJ12742 | 3x240+35 | 971 / 1000 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. Joonis 001-3 kuni 001-7 |
| KPL211628 | AJ12742 | AJ12744 K01 | 3x240+35 | 863 / 889 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. Joonis 001-7 kuni 001-11. |
| KPL211629 | AJ12744 K07 | Põide 10 kV F RTJ HL M204 | 3x120+35 | 676 / 696 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. Joonis 001-9 kuni 001-11. |
| KPL211630 | AJ12744 K03 | AJ12747 K01 | 3x240+35 | 1104 / 1137 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. Joonis 001-11 kuni 001-14 |
| KPL211634 | AJ12747 K03 | Puka AJ | 3x50+16 | 9 / 14 m (AJ kuni muhv) | Kogu pikkuses kaitsetorus. Joonis 001-14 |
| KPL211635 | AJ12744 K07 | Põide 10 kV F Sarapiku HL M607 | 3x240+35 | 532 / 550 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. Joonis 001-14 kuni 001-16 |

3.3. Projekteeritud komplektalajaamad AJ12742, AJ12744 ja AJ12747

Alajaam AJ12742 paigutada asendiplaanil nr 001-7 näidatud kohta (MP uksega tee poole). Alajaama tüübiks on valitud väljast teenindatav metallkestaga komplektalajaam HEKA1VM250. Alajaama paigaldada trafo 50 kVA, (21)10/0,41 kV. Alajaam komplekteerida vastavalt skeemile nr 002-1.

Alajaam AJ12744 paigutada asendiplaanil nr 001-11 näidatud kohta (KP uksega tee poole). Alajaama tüübiks on valitud väljast teenindatav metallkestaga komplektalajaam HEKA1VM630. Alajaama paigaldada trafo 160 kVA, (21)10/0,41 kV. Alajaam komplekteerida vastavalt skeemile nr 002-2.

Alajaam AJ12747 paigutada asendiplaanil nr 001-14 näidatud kohta (trafo uksega maantee poole). Alajaama tüübiks on valitud väljast teenindatav metallkestaga komplektalajaam HEKA1VM630. Alajaama paigaldada trafo 160 kVA, (21)10/0,41 kV. Alajaam komplekteerida vastavalt skeemile nr 002-3.

Alajaamad paigaldada ja maandada vastavalt joonistele 003-1 ja 003-2.

Komplektalajaam paigaldada tasandatud ja tihendatud 300 mm paksusele killustikalusele. Tagasitüüde mineraalsest (sõelatud liiv, purustatud kruus, killustik) aluspinnasest ning vahetult kõnniteeplaatide all ja nõlvadel peab kasutama min 150mm tasandatud ja tihendatud killustiku kihti. Alajaama ümbrus katta kõnniteeplaatidega, mis ulatub alajaama seinast vähemalt 0,6m kaugusele. Kõnniteeplaatide küljepikkus min 0,6m. Kõnniteeplaatidest vähemalt 0,2m kaugusele peab ulatuma plaatvibraatoriga tihendatud killustik plaatidega samal kõrgusel. Kõnniteeplaatide ülemine serv peab olema alajaama kõrgusmärkidega samal kõrgusel.

Komplektalajaamale paigaldada märkesildid:

- Alajaama tähis „----“ tee poole H50
- Traforuumi uksele „T1“ H50
- Traforuumi tõkkepuule „T1“ H25
- 10 ja 0,4 kV jaotusseadme uksele „10 kV / 0,4 kV JS“ H50
- Hoiatusmärk „Elektrioht“ alajaama igale välis- ja vaheuksele ja kaitsetõkkele.

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

- 10 kV JS lüliti ja suuna nimetus, H25
- 0,4 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool
- Alajaama ukse siseküljele panna alajaama elektriskeem

Komplektalajaama maanduspaigaldise ehitamisel juhendada juhendi P393 nõuetest. Vastavalt Elektrilevi OÜ poolt etteantud infole mahtuvuslik maaühendusvool $I_E=10A$. Arvutuskäik alajaama maandustakistuseks: $Z_E \leq U_{TP} / I_E = 50 / 10 = 5,0\Omega$, alajaama resulteeruv maandustakistuseks tagada $R \leq 4,0\Omega$.

Maanduskontuuri ja potentsiaaliühtlustuse ühendused teostada vastavate klemmidega. Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada maanduskontuur samades kaevikutes KP ja MP kaabelliinidega (min vahekaugus kaablist 0,1m). Maandusjuht katta hoiatuslindiga, mis paigaldada 0,3 m kõrgusele maandusjuhust.

Enne kaeviku tagasitaitmist teostada maanduspaigaldise kontrollmöödistamine. Vajadusel maanduskiire pikendamine samas kaevikus KP/MP kaabliga (vt jooniselt nr 003-1, 003-2 ja 003-3).

3.4. Projekteeritud 10 kV harukapp

10kV harukapp väljaehitamisel juhendada kehtivatest OÜ Elektrilevi juhenditest (J3235, P393). Kasutada Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud sokliga pinnases harukappi. Harukapi paigaldamisel jälgida valmistajatehase nõudeid.

Projekteeritud 10 kV harukapp paigaldada vastavalt asendiplaani joonisel 001-3 näidatud asukohta ning ühendada vastavalt skeemile 002.

Tabel 3.3. Projekteeritud 10 kV harukapp

| Kilbi tähis | Kilbi tüüp | Kliendi nimi ja EIC kood | Peakaitse | Märkused |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| HK1942 | Vastavalt Elektrilevi juhendile J3235 | | | Uksega maantee poole Tähistada märketulbaga |

HK-i ümbrus täita mineraalse pinnasega ning tihendada.

HK-ile ehitada potentsiaalitasandusring.

3.5. Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja liitumiskilbid

3.5.1. AJ12742 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid

Demonteeritava Levala AJ madalpinge ühendada uue AJ12742 toitele vastavalt asendiplaani joonisele 001-7.

Tabel 3.4. Projekteeritud 0,4 kV maakaabel

| Kaabli nr. | Algus | Lõpp | Mark | Trass / Pikkus (otsad + varutegur) | Paigaldusolud |
|------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| MPL379691 | AJ12742 F1 | M1 | AXPK 4G120 | 61 / 75 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. |
| MPL384789 | AJ12742 F3 | LK198164 | AXPK 4G50 | 44 / 48 m (AJ kuni muhv) | Kogu pikkuses kaitsetorus. |

3.5.2. AJ12744 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid ja kilbid

Demonteeritava Põide AJ madalpinge ühendada uue AJ9088 toitele vastavalt asendiplaani joonistele 001-12 ja 001-13.

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

Tabel 3.5. Projekteeritud 0,4 kV maakaabel

| Kaabli nr. | Algus | Lõpp | Mark | Trass / Pikkus (otsad + varutegur) | Paigaldusolud |
|------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------------------|--|
| MPL379771 | AJ12744 F1 | M10 | AXPK 4G120 | 3 / 15 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. |
| MPL379739 | AJ12744 F3 | 46532LK | AXPK 4G50 | 89 / 95 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. |
| MPL379738 | 46532LK | LK195658 | AXPK 4G50 | 24 / 30 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. |
| MPL379761 | AJ12744 F5 | M7 | AXPK 4G120 | 279 / 295 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. |
| Tarbija ühenduste taastamine | | | | | |
| | 46532LK | Pumbamaja (Rauna mü.) | | | Olemasolev kaabel ühendada uude kilpi |
| | LK195658 | Rauna mü. | AXPK 4G25 | 53 / 65 m | Kuni hooneni, olemasoleva sisestuseni. |

Projekteeritud madalpinge kilbid paigaldada vastavalt asendiplaani joonisel 001-11 näidatud asukohta ning komplekteerida vastavalt elektrilisele skeemile 002-2.

Tabel 3.6. Projekteeritud kilpide tabel

| Kilbi tähis | Kilbi tüüp | Kliendi nimi | Peakaitse | Märkused |
|-------------|-------------------------------------|--------------|-----------|---|
| 46532LK | Tüüpskeem 1C 63A (sokliga pinnases) | Pumbamaja | C3x25A | Arvesti tõsta uude kilpi. Tähistada märketulbaga. |
| LK195658 | Tüüpskeem 1A 63A (sokliga pinnases) | Pumbamaja | C1x20A | Arvesti tõsta uude kilpi. Tähistada märketulbaga. |

Liitumiskilpi paigaldada kilbiskeem. Liitumiskilpi arvesti juurde arvestialusele, tarbijaklemmide juurde ja peakaitsme juurde kinnistu nimesilt. LK-le paigaldada (kui tehase poolt pole pandud) märk „Elektriolt” ja kinnitada neetidega kilbi unikaalne number. Faasid tähistada vastavalt L1, L2, L3, PEN.

LK ümbrus täita mineraalse pinnasega ning tihendada.

LK-le ehitada varrasmaandus. Tagada maandustakistus $R < 100\Omega$ (kui maandusolud seda võimaldavad). Maandada PEN-latt ja selle kaudu kapi pingeltid osad. Maanduselektroodid süvistada. Maanduskontuuri kohta on arvestatud 1 vasetatud terasvarras. Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada maanduskontuuri.

Liitumiskilbile LK195658 ehitada lisaks potentsiaalitasandusring.

3.5.3. AJ12747 projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid

Demonteeritava Opi AJ madalpinge ühendada uue AJ12747 toitele vastavalt asendiplaani joonisele 001-14.

Tabel 3.7. Projekteeritud 0,4 kV maakaabel

| Kaabli nr. | Algus | Lõpp | Mark | Trass / Pikkus (otsad + varutegur) | Paigaldusolud |
|------------|------------|------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| MPL399121 | AJ12747 F1 | M1 | AXPK 4G120 | 8 / 21 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. |
| MPL399197 | AJ12747 | M1 | AXPK | 8 / 21 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. |

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

| Kaabli nr. | Algus | Lõpp | Mark | Trass / Pikkus (otsad + varutegur) | Paigaldusolud |
|------------|---------------|------|---------------|--|----------------------------|
| | F3 | | 4G120 | | |
| MPL399198 | AJ12747 F5 | M1 | AXPK 4G120 | 4 / 17 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. |
| MPL399199 | AJ12747 F7 | M1 | AXPK 4G120 | 6 / 19 m | Kogu pikkuses kaitsetorus. |

3.5.4. Reserv kaablikaitsetorud

Paigaldada reserv kaablikaitsetorud vastavalt asendiplaani joonisele 001-7 näidatule.

3.6. Tähistused

Märkesiltide paigaldamisel lähtuda kehtivast OÜ Elektrilevi juhendist tähis P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“

Välitingimustes kasutatavad tähistused peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad olema kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal ja maandusseadme tähistused mis peavad olema punast värvi.

Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud lipik, millel on andmed kaabli numbriga, margi ja ristlõike kohta.

3.7. Demontaaž

Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur“ ning utiliseeritav ja tagastuv materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

Demonteerida Põide 10 kV F õhuliin mastist M33 - M72, Kahutsi HL visang mastist M40 - M258, Levala HL mastist M48A - M543, Põide HL mastist M58 - M581 ja Opi HL mastist M65 - M295.

Demonteerida liini lahklüliti 2B6 mastist M40, lahklüliti 2B20 mastist M56, lahklüliti 2B23 mastist M65 ja lahklüliti Puka LP mastist M295.

Demonteerida Põide AJ F1 õhuliin mastist M1 – M8 (L=264m) ja mastist M6 - M20 (L=60m) ning F2 õhuliin mastist M1 - M7 (L=305m).

Demonteeritavad juhtmed ja trassi pikkused on välja toodud tabelis 3.8.

Tabel 3.8. Asendatavad ja demonteeritavad õhuliinid

| Demonteeritav liin (asendamisel) | Demonteeritava trassi pikkus | Juhtmete mark, ristlõige ja kaal |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Põide 10 kV F M75-M72 | 228 m | 3xAS-35, 75 kg |
| Põide 10 kV F, Sarapiku HL M72-M613 | 691 m | 3xASCR-34/6, 230 kg |
| Demonteeritav liin | Demonteeritava trassi pikkus | Juhtmete mark ja ristlõige |
| Põide 10 kV F M33-M72 | 3795 m | 3xAS-35, 1250 kg |
| Põide 10 kV F Kahutsi HL M40-M258 | 63 m | 3xAS-25, 15 kg |
| Põide 10 kV F Levala HL M48A-M543 | 243 m | 3xASCR-34/6, 80 kg |
| Põide 10 kV F Põide HL M58-M581 | 86 m | 3xAS-25, 17 kg |
| Põide 10 kV F Opi HL M65-M295. | 638 m | 3xAS-35, 210 kg |

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

Tabel 3.9. Demonteeritav ja tagastuv materjal.

| Nr | Nimetus | Kõlblikkus | MÜ | Kogus |
|----|-------------------------|------------|------|---------|
| 1 | Betoonpost / betoontugi | Utiil | tk | 45 / 16 |
| 2 | Puitpost / puittugi | Utiil | tk | 29 / 4 |
| 3 | Lahklüliti | Utiil | kmpl | 4 |
| 4 | Raudkonstruktsioon | Utiil | kg | ca 1000 |
| 5 | Alumiinium-terasjuhe | Utiil | kg | ca 1877 |
| 6 | Alumiiniumjuhe | Utiil | kg | ca 600 |

Demonteeritavate mastide augud täita.

Tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis.

4. Töökirjeldused

4.1. Mehhaniseeritud kaevetööd

Elektrikaabel paigaldada vastavalt asendiplaani joonistele 001 ning kaeviste ristlõigete joonistele 004. Kaevetööd teostada vastavalt normatiividele kehtivate lubade alusel. Kaabli paigaldamisel järgida *Elektrilevi OÜ (0,4...20 kV) standardit* ja valmistajatehase nõudeid.

Kaabel paigaldada kogupikkuses kaitsetorudesse. Toru jäikuse klass vastavalt asendiplaani joonistele 001. Toru kohale kõrgusele 0,3 m toru ülapinnast paigaldada veniv kollane hoiatuskile („Elektrikaabel” Elektrilevi OÜ logoga).

Tabel 4.1. Kaablid maanteemaal

| Tee nr. ja nimi | Asukoht | km-l | Tehtavad tööd | Märkused |
|-----------------------------------|------------------------|--|---------------|---|
| 21132 Masa-Laimjala-Tumala | Sundimetsa, Koigi küla | 32,31-32,36 32,40-32,62 32,72 - 33,44 33,45-33,52 | teemaas | Kaabel mulde ja kraavi servast min. 1,0m kaugusel ja 1,0m sügavusel. Maha sõitudega ristumine kinnisel meetodil min. 1,5m sügavuselt tee pinnast. Joonis 001-1 kuni 001-5 |
| | | 30,38 32,23-32,31 32,36-32,40 32,62-32,67 32,67-32,72 33,44-33,45 | kaitsevööndis | Joonis 001-1 kuni 001-5 ja 001-14 |
| 21156 Põide-Tornimäe-Kõrkvere tee | Oti küla | 0,16 | ristumine | Kinnisel meetodil, min. 1,5m sügavuselt tee pinnast. Joonis 001-13 (ristlõige 1) |

Ristumistel teiste kommunikatsioonidega esmalt määrata kindlaks nende sügavus käsitsi kaevamise teel, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ja vastavalt kõrgusgabariidile otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks (vt joonist 004). Kaevetööd teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis teostada käsitsi. Samuti teostada kaevetööd käsitsi puudele ligemal kui 2,0 m.

Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.

Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada.

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

Hoolitseda kaeviku toetamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde tegemise ajal. Pärast kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija ja ametkondade kooskõlastuse tehtud töödele. Kahtluse korral tuleb teha kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele.

Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitist üle – utiliseerida, ladustades see omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile.

Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine horisontaalsete ja vertikaalsete sidemetega.

Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. Ehitajal lasub kohustus taastada pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevõtuks.

4.2. Ehitustööde läbiviimine

Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad töövõtja töötajad olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ (Elektrilevi) nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud vastavasisulised tunnistused.

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada:

- Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.
- kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid.
- kontrollivate instantside määruseid ja standardeid.
- Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetses tööst.

b) Tööde organiseerimine.

Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

- Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega;
- Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohustehnika nõuetest;
- Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud,
- Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja.

4.3. Jäätmekäitlus

Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhendada KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast.

4.4. Rajatise ehitamisest teemaal

Trassi projekteerimisel teemaale on võetud aluseks Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesanne, millega on määratud, et tegemist on olemasoleva 10kV võrgu ümberehitamisega, mis tähendab, et antud töö on ette nähtud arenduskohustusega rikete vähendamise eesmärgil. Maakaabelliini paigaldamise tulemusena on võimalik vähendada korraga riketega seotud katkestustega seotud klientide arvukust. Projekteeritud maakaabelliini planeeritud trass on valitud selliselt, et teda oleks võimalik ka ehitustehniliselt rajada mõistlike kulutustega ning suuremalt osalt projekteeritud riigitee alusele maale või kohaliku omavalitsuse teemaale.

Asjaõigusseaduse §158' lg 1 ütleb, et kinnisasja omanik on kohustatud taluma oma kinnisasjal tehnovõrku või –rajatist ja lubama selle ehitamist kinnisasjale, kui tehnovõrk või –rajatis on avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus tehnovõrguga või –rajatisega liituda sooviva isiku tarbimiskoha ühendamiseks tehnovõrguga või –rajatisega või tehnovõrgu või –rajatise arendamiseks.

Käesoleval juhul on tegemist avalikes huvides rajatava magistraalse elektritoiteliini ühendusega, mis peab tagama antud piirkonnas paremad elektriühenduse kasutamise võimalused.

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

Kaablite paigaldamisel teemaale tuleb kinni pidada järgmistest kehtestatud nõuetest:

- kaabel paigaldatakse teemaal min 1,0m sügavusele kaitsetorusse;
- ristumistel paigaldatakse kaabel riigimaanteedel minimaalselt 1,5m teekattest.
- ristumistel teetruupidega, peab kaabel olema paigaldatud minimaalselt 1,0 m sügavuselt

vooluala põhjast.

- lähemal kui 1,0 m tee nõlvale on kaevetööd keelatud (kui ei ole kooskõlastatud eritingimustel). Samuti arvestada (puurimiskaeviku sügavus, varisemisnurk), et ehituse käigus ei kahjustataks maanteekraave, mullet ning katet.

Rajatise ehitamine on ette nähtud teemaa osale, mis on kasutusel haljasalana või haritava maana ning ehitustööde läbiviimine ei kahjustaks olemasoleva tee konstruktsiooni. Esmane tagasitäide kaablikaevikus teostatakse liivaga. Kaevevälje taastamine on ette nähtud olemasoleva kohapealse pinnasega, millest on suuremad kivid eemaldatud.

4.5. Maastiku ja teede taastamine

Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja MKM määrustest ning Saaremaa valla kaevetööde eeskirjast.

Kaabltrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele seisukorrale!

Tee peenraste paigaldatava kaabli kaeviku tagasitäitena kasutada kruusa, mis tihendada kihiti, et vältida hilisemat tee vajumist.

Taastatakse ka kahjustada saanud kiviaiad ja munakivitee!

Tööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Peale ehitustööde lõppu taastada maapinna endine olukord vastavalt nõuetele. Korrastada kõik ehitusjäljed.

Kaevikus täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades see omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile.

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.

5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve

Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja kooskõlastatakse objekti projekterijaga ning tellijapoolse ehitusjärelevalvega. Projektile mittevastava ja kooskõlastamata ehitustegevuse eest vastutab ehitaja.

Ehitaja esitab tellijale elektripaigaldise auditi ja teostusdokumendid. Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest.

6. Töötervishoid ja tööohutusnõuded

Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul.

Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega.

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitude ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olema olemas määruses nõutud dokumendid.

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

7. Käidujuhend

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

8. Andmetabelid

| Nr | Nimetus |
|------|----------------------------------|
| 8.1. | Põhimaterjalide spetsifikatsioon |
| 8.2. | Töö mahtude tabel |
| 8.3. | Kooskõlastuste koondtabel |
| 8.4. | Mastide tabel |

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

9. Lisad

| Nr | Nimetus |
|-----|--|
| 9.1 | ELA SA tehnilised tingimused nr TT2110SM |
| 9.2 | Muinsuskaitseameti täiendavad tingimused |

| | |
|-----------------|---|
| Töö nr LR4907-1 | Jaani elektritootja liitumine ja Põide 10kV rek, Sundimetsa, Levala, Põide, Puka ja Oti küla, Saaremaa vald, Saare maakond. I etapp. Tööprojekt |
|-----------------|---|

10. Joonised

| Joonise nimetus | joonise nr. |
|--|-------------|
| Asendiplaan, üldplaan (M 1:10000, A3) | 001 |
| Asendiplaan (M 1:500, A3) | 001-1 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-2 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-3 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-4 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-5 |
| Asendiplaan (M 1:500, A3) | 001-6 |
| Asendiplaan (M 1:500, A3) | 001-7 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-8 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-9 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-10 |
| Asendiplaan (M 1:500, A3) | 001-11 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-12 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-13 |
| Asendiplaan (M 1:500, A3) | 001-14 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-15 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-16 |
| Asendiplaan (M 1:1000, A3) | 001-17 |
| Demontaaži plaan | 001-18 |
| 10 kV elektriskeem, Elektrilevi skeemileht ORI-10120 | 002 |
| Elektriline skeem, AJ12742 | 002-1 |
| Elektriline skeem, AJ12744 | 002-2 |
| Elektriline skeem, AJ12744 0,4kV võrgu skeem | 002-2-1 |
| Elektriline skeem, AJ12747 | 002-3 |
| AJ paigutus KA250VM | 003-1 |
| AJ paigutus KA630VM | 003-2 |
| Komplektalajaama maanduspaigaldise ühendusskeem | 003-3 |
| Komplektalajaama maandusjoonise tüüpskeem | 003-4 |
| HK ja LK paigutus- ning maandusskeem | 003-5 |
| Kaablimast M607 | 003-6 |
| Kaevikute ristlõiked | 004 |