


Märkused mõõte/juhtimiskilbi kohta

1. Tehnilised andmed:

Mõõtepunkti peakaitse:

Mõõtepunkti peakaitse:	
Nimipinge, sagedus:	230/400V 50Hz
Juhtimiskilbi In:	In=3x25A
Vastupidavus lühisele:	Icu=6kA
Juhistikusüsteem:	TN-C/TN-C-S
Keskonnatemperatuur:	-35...+40°C

[illegible][illegible]

Mõõtka:	Stadium:	Eriala:	Objekti aadress:	
	PP	EL	Keskpuiestee 20, Lüganeuse vald, Ida-Viru maakond	
ELCAD:			Töö nimetus:	
Joonise nimetus:			Kiviõli jalgteee ülekäikude valgustuse projekteerimine	
LJS 35 skeem			 OÜ ELTAM, Mammaste, Põlva 63309 Tel. 079 93 012 reg. 10533430 EL10533430-0001 16.09.2002	
Töö number:	Joonise number:	Jooniste nr (arv):	Koostas:	Kuupäev:
01606-25	EL-5		Mattias Herzmann	30.06.2025
			Kontrollis: Mattias Herzmann	