


#### Märkused:

1. Rajada 0,4 kV kaabelliinid vastavalt joonistele LC2802-1 ja LC2802-2.
2. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele.
3. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:				Aranküla 48,8 km liitumispunkti asukoha muutmine, Aranküla, Rapla vald, Raplamaa				Tellija:				Elektrilevi OÜ							
Joonis:				0,4 kV elektrivõrgu eskiis				Joonise nr:				LC2802							
<div> <b>CONNECTO</b> <small>OÜ Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tulu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small></div>				Projekteeris		L. Saamel		27.06.2025		Möötkava				M 1:500		Leht		Lehti	
				Kontrollis										Staadium		ESKIIS		1	