



PÄÄSTEAMET

OÜ Spa Tours  
vladimir.bobylev@meresuu.ee  
vladimir.bobylev@meresuu.ee

Teie 17.03.2020 nr e-kiri

Meie 02.06.2020 nr 7.2-2.3/628-4

## Järelkontrolli tulemused ja meeldetuletus

7. juunil ja 30. septembril 2019. aastal on andnud Päästeameti Ida päästkeskus Osahingule Spa Tours haldusmenetluses nr 7.2-5.4/2595 ettekirjutused nr 7.2-6.4/1380 ja nr 7.2-6.4/2221 hoone kohta, aadressil Aia tn 48a, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.

17. märtsil on esitanud adressaadi esindaja ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2221 punkti nr 6 täitmise kohta tõendusmaterjalid, mille põhjal loeb haldusorgan punkti nr 6 täidetuks.

Haldusorgan tuletab meelde, et haldusorgan on võimaldanud adressaadil 10.01.2020-ks esitada ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1380 punkti nr 3 ja haldusakti nr 7.2-6.4/2221 punktide nr 4, nr 10 täitmist kinnitavad tõendusmaterjalid:

- Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1380 punkt nr 3: trepikodadesse paigaldatud evakuaatsioonivalgustuse ehitusdokumentatsioon (tehnilised passid, valgustiheduse mõõtmisakt ja süsteemi toimimisaja mõõtmisakt ning kaabli toimivusdeklaratsioon);
- Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2221 punkt nr 4: hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) hoolduse kindlustamist kinnitav hooldustööde akt, mis on koostanud ATS hooldaja;
- Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2221 punkt nr 10: hoone suitsueemaldussüsteemi paiknemisskeem.

Haldusorgan juhib tähelepanu, et kehtivad veel järgmised ettekirjutused:

- Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2221 punkt nr 11: Tagada Ala carte söögisaali ja konverentsisaali Sügis kasutajate kiire evakuatsioon selliselt, et evakuatsiooniks kasutatavad ukсед avaneksid vähemalt 90 kraadi 30.03.2020-ks. Punktiga nr 11 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 2000,00 (kaks tuhat) eurot;
- Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/17 punkt nr 1 (millega on muudetud haldusakti nr 7.2-6.4/2221 punkt nr 7): Tagada hoone evakuaatsioonivalgustuse teostusjooniste olemasolu objektil 30.01.2020-ks. Punktiga nr 1 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 1000,00 (üks tuhat) eurot;
- Ettekirjutuse nr 7.2-6.4/17 punkt nr 2 (millega on muudetud haldusakti nr 7.2-6.4/2221 punkt nr 9): Paigaldada väljapääsutee valgustus hoone konverentsisaalide Suvi, Sügis ja Talv, ventilatsioonikambri, Ala carte söögisaali ja köögipersonali ruumi väljumisteedele ning paanikavastane valgustus baari, restorani, konverentsisaali Suvi ja baari asukohas asuvatesse tualettruumidesse 30.01.2020-ks. Punktiga nr 2 on kaasnenud sunniraha hoiatus summas 2000,00 (kaks tuhat) eurot.

Haldusorgan palub ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1380 punkti nr 3, ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2221

punktide nr 4, nr 10, nr 11 ning haldusakti nr 7.2-6.4/17 punktide nr 1 ja nr 2 täitmisest teda kirjalikult informeerida **hiljemalt 9.06.2020** postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Haldusorgan vabandab vastuse viibimise eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee