



Rene Kullör
IBE Estonia OÜ
rene.kullor@ibe-estonia.ee

Teie 02.03.2026

Meie 29.04.2026 nr 13-3/763-2

Vastus pöördumisele

Austatud Rene Kullör

Pöördusite Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole seoses koostatava Tallinna piirkonna kõrgepingevõrgu tugevdamise riigi eriplaneeringuga. Juhtisite tähelepanu, et osad kavandatava kõrgepingeliini trassivariandid läbivad kehtivat Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna detailplaneeringut. Sellest tulenevalt esitasite ettepanekud trassialternatiivide muutmiseks/täpsustamiseks.

Täname tähelepanu juhtimast kehtivale detailplaneeringu lahendusele ning teabe eest selle realiseerimise kohta. Esitame vastused Teie ettepanekute osas järgnevalt:

1. Tegite ettepaneku nihutada Ülemiste-Kurna-Aruküla 1 ja 2 trassikoridore lõuna poole võttes arvesse kehtivat detailplaneeringu lahendust. Ettepanekuga arvestatakse, kuna detailplaneeringu lahendust on hakatud realiseerima. Trassikoridori asukohta täpsustatakse.
2. Tegite ettepaneku nihutada Ülemiste-Lagedi-Aruküla 2 trassikoridor lõuna poole, võttes arvesse kehtivat detailplaneeringu lahendust. Ettepanekuga arvestatakse, kuna detailplaneeringu lahendust on hakatud realiseerima. Trassikoridori asukohta täpsustatakse.
3. Kavandatava liini osaliselt maakaablina rajamise ettepaneku osas selgitame, et nii maakaablil kui ka õhuliini lahendustel on omad eelised ja puudused. Maapeal asuvad õhuliinid võimaldavad lihtsamat juurdepääsu ja jälgimist, mis lühendab hoolduse ja remondi aega ning seega vähendab elektrikatkestuste mõju. Maakaabli puhul seevastu on juurdepääs keerulisem ja maa-alusel kaablil rikete tuvastamine keeruline, olles seega riskiks energiaturvalisusele. Selleks, et üle kanda sama hulk elektrienergiat kui õhuliiniga üle kantakse, ei piisa vaid ühest kaabelliinist ja neid tuleb rajada mitu, mis teeb ehitusmaksumuse oluliselt kõrgemaks. Trassikoridori asukoha kavandamisel kaalutakse erinevaid tehnilisi, majanduslikke ja varustuskindlusega seotud aspekte, kuid maakaablilahendus ei ole antud juhul võrgu toimimise seisukohast eelistatud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivan Sergejev
planeeringute asekanstler

Alan Rood
5556 8761 alan.rood@mkm.ee