

Alates planeeritud AJ15678 paigaldada KP maakaabel (KPL228337) 3x240+35 kuni olemasoleva KP kaablini 0250.
L=514 / 522 m (trass/tegelik kulu).
Paralleelselt paigaldada MP kaabel alates AJ15678 kuni planeeritud JK67828 (MPL423154) AXPK4G240.
L=461 / 470 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D160, 750N, 1.2m sügavusele
Paigaldus kinnisel meetodil lõikudes kaablikaitsetorudes D160 1250N:
-Lõigus C-D, L=10 m
-Lõigus E-F, L= 12 m
-Lõigus G-H, L=14 m
-Lõigus I-J, L=23 m
vaata ristmävälja joonist 003/4!

Kinnisel meetodil paigaldus lõigus G-H
1,2m sügavusele, D160 1250N,
L=14 m

Demonteerida MP mast M1B koos õhuliiniga AMKA 3x35+50. L=31 m

Paigaldada olemasoleva kibli 150326LK kõrvale uus jaotuskilp JK67828 ja liitumiskilp LK227586.

Liiklusmärgi all paigaldussügavus min 2m.

Ettevaatust! Corle sidekaabel!
NB! Tuvastada olemasolevate tehnovõrkude sügavus ja asukoht ehitustööde käigus koos trassivaldajaga.

Kinnisel meetodil paigaldus **lõigus** l-
min 1,5m sügavusele, D160 1250N,
L=23 m
Vt Ristmevälja joonist 003/4

Alates planeeritud JK67828 paigaldada MP maakaabel (MPL424122) AXPK4G50
L=65 / 71 m (trass/tegelik kulu) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK227989 (demonteeritava asemele).
Taaastada tarbijaühendus, L=2x20/26m.
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsetorus D110, 750N, 0.7m sügavusele,
kinnisel meetodil D110, 1250N, vaata ristmävälja joonist!

Taastada kruusatee!
Orienteeruv maht $S=28\text{m}^2$

Alates olemasolevast mastist M19 paigaldada MP maakaabel AXPK 4G50 kuni uue paigaldatava kilbiini LK239451. Taastada ühendused. L=11 / 26 m (trass/tegelik kulu).
Paigaldus lahtisel meetodil kaablikaitsesetorus D110, 750N, 0,7m sügavusele.

Demonteerida MP mastid M5 ja M6 koos õhuliiniga AMKA 3x35+50. L=74 m

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.09.2024
			Töö nr: RP/24/014/1
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parandamine kohila alev, kohila vald, Raplamaa IP7157	E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Joon nr: 001/6(7)	
		Mõõtkava:1:500(A1)	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Liis Tammekand		
	Kontrollis: Janar Kubbi		