



TINGMÄRGID	
	Projekteeritud pinnasesse paigaldatav tänavavlagustuse maakaabel AXPk 4G25, 75 mm PVC 750N kaitsetorus.
	Korduvmaanduspaigaldis $U_t < 50V$
	VJK maandus $R_m < 30\Omega$
	Projekteeritud uus valgusti metallist mastil
	Kilbi nr.Valgusti number valgusti võimsus/Valgusti faseering Optika nr/ valgusti värvitemperatuur (4K=4000K ja 3K=3000K) Valgusti kõrgus

Mõõtkaava:	Stadium: PP	Eriala: EL	Objekti aadress: Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
ELCAD:	Töö nimetus: Kõo-Kirivere kergliiklustee valgustus		ÜO ELTAM, Mammaste, Põlva 63309 Tel. 079 93 012 reg. 10533430
Joonise nimetus: Skeem	Koostas: Mattias Herzmänn		Kuupäev: 10.07.2025
Töö number: 01807-25	Joonise number: EL-2	Jooniste nr (arv):	Kontrollis: Mattias Herzmänn