



PÄÄSTEAMET

Märke tehtud:
Kehtib kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee

Teie 13.05.2026 nr 7-1/1601

Meie 11.06.2026 nr 7.2-3.1/3312-2

**Kiiu alevik Koplivälja, Männituka,
Priiuse kinnistute detailplaneeringu**

Esitasite Päästeameti Põhja päästekomandole koostööks Kiiu alevik Koplivälja, Männituka, Priiuse kinnistute detailplaneeringu. Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekomando inspektor Aleksandr Levinski detailplaneeringu koostööks alljärgnevatel põhjustel: 1) Puudub viide siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.

Väline tulekustutusvesi ei vasta siseministri määruse nr 10 "Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord" (edaspidi sim määrus nr 10) nõuetele. Vastavalt sim määruse nr 10 §-le 6 veevõtukoht peab paiknema ehitisest kuni 200 meetri kaugusel ning esimese kasutusviisiga hoone veevõtukohta kaugust ehitisest võib suurendada kuni 400 meetrini, kui voolikuliini veevõtukohtast hooneni saab vedada sirgjooneliselt. I kasutusviisiga ja sellega võrdsustatud hoonel loetakse veevõtukohta veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksandr Levinski
inspektor
Põhja päästekomando

Aleksandr Levinski
+372 53325857
aleksandr.levinski@paasteamet.ee