



TÜRI VALLAS KÕDU, LAURI JA LUNGU KÜLADE DETAILPLANEERING

ÜLDJOONIS

Piirid

- Omavalitsuse piir
- Asutusküsus

Elektriliin nimipingega

- Elektriliin nimipingega 110 kV
- Elektriliin nimipingega 330 kV
- Üldplaneeringu kohane rohevõrgustik

Planeeringulahendus

- Planeeringuala

Planeeritud elektrituuliku võimalik asukoht

- Parim võimalik asukoht
- Alternatiivne asukoht
- Planeeritud tuulepargisese alajaama asukoht
- Võimalik põhivõrguga liitumiseks rajatav alajaam (2 varianti)
- Planeeritud salvestusjaama ala
- Võimalik maakaablitrass
- Rekonstrueeritav sild
- 2 ja 3 kilomeetrit elektrituulikust (keskkonnatasude seadus)
- Võimalik rekonstrueeritav/uus tuleτόrje veevōtukoht

Modelleeritud mōra normtasemete piirkonnad tōostusmōra oise sihtvōartuse alusel

- alale ei saa kavandada vaiksaid ja virgestuseks mōeldud alasid (mōra >35 dB)
- lisaks eelnevale ei saa kavandada haridusasutuste, tervishoiu- ja sotsiaahoolekande-asutuste ning elamu maa-alasid ega rohealasid (mōra >40 dB)
- lisaks eelnevale ei saa kavanda keskuse alasid ja ũhiskondlike hooneid (mōra >45 dB)