



PÄÄSTEAMET

Kertu Vuks  
Tartu Linnavalitsus  
lv@tartu.ee

Teie 24.05.2024 nr DP-21-009

Meie 04.06.2024 nr 7.2-3.2/3203-2

**Rahinge küla, Sahkari maaüksuse  
detailplaneeringu kooskõlastamisest  
keeldumine**

Päästeameti Lõuna päästekeskus ei kooskõlasta Rahinge küla Sahkari maaüksuse detailplaneeringut, kuna planeeringualale puudub teine ligipääsutee. Umbtee võib olla maksimaalselt 150 m, kuid antud planeeringus see on 300 m, seega praegu on kogu planeering umbala.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tartu Linnavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Gennadi Apevalov  
ohutusjärelvalve büroo peainspektor  
Lõuna päästekeskus

+372 7337336  
gennadi.apevalov@rescue.ee

Lõuna päästekeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 628 2000 / louna@rescue.ee / www.paasteamet.ee /  
Registrikood 70000585