Puude juures ja risutimisel juurdepääsuteega teostada kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil, D75 1250N L=18m

Teetruubi juures teostada kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil 1m sügavusel teetruubi alt, D75 1250N L=15m

Projekteeritud valgustuse maakaabel VJK-Z-2:2:17 AXPK 4G25, PVC torus D75 750N (v.a. kinnised lõigud), L_{torus} =668m

Teetruubi juures teostada kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil 1m sügavusel teekattest, D75 1250N L=15m

ETTEVAATUSTI KP elektrikaablid!

Ristumine riigitee 22251 Põvvatu-Luunja km 0,68 teostada kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil ~2m sügavusel teekattest, 2xD75 1250N L=32m

ROADPLAN OÜ
TGS nr 22028
Riigitee 22251 Põvvatu – Luunja km 0,65–1,85 lõigus asuvate liiklusohtlike kohtade likvideerimine

Planeeritud uue liitumispunkti asukoht Roadplan OÜ tööga
Planeeritud peakaitse tellida 3x10A (eelnevalt planeeritud peakaitse 3x6A (Roadplan OÜ töö kohaselt)).
Liitumiskilbi kõrvale projekteeritud uus valgustuse juhtimiskilp LJS-PR1(VJK2).

Ristumine riigitee 22251 Põvvatu - Luunja km 0,68,
PE toru 2xD75 1250N

Teenaa pir

1m

-0,8m

-1,2m

-3,0m

-1,3m

-1,4m

-1m

Kaitsetoru 2xØ75mm kinnisel meetodil

32,0m

Projekteeris:	H. Lomp	TELLIJA: Luunja vallavalitsus	
Projekti juht:	H. Lomp		
TOIMING: TEEVALGUSTUSE PROJEKT		JOONISE LIIK: PÕHIPROJEKTI JOONIS	
PROJEKTI NIMI: Lohkva-Luunja olemasoleva jalgratta ja -jalgtee valgustuse projekt Lohkva küla, Kakumetsa küla, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa		JOONISE NIMI: Asendiplaan Leht 4	MÕÕTKAVA: M1:500
AS STIK-ELEKTER Roosna-Alliku vald, Järvte maakond Tel.: 38 95401; Fax.: 38 95402 stik-elekter@stik-elekter.ee		KUUPÄEV: 05.08.2024	KOOD:
		TÖÖ NR: 96130	JOONIS NR: EL-1 LEHT: 4 LEHTI: 10