



PÄÄSTEAMET



Enefit Energiatootmine AS
tootmine@energia.ee

Teie: 29.03.2018

Meie: 11.04.2018 nr 7.2-2.3/7278-1

Teatis ja meeldetuletus

Päästeameti Ida Päästkeskusele on 1. ja 28. veebruaril ja 29. märtsil 2018. aastal laekunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1642 raames Enefit Energiatootmine AS esindajalt tõendusmaterjalid.

Adressaadi esindaja 28. veebruari 2018. aasta esitatud tõendusmaterjalide hindamise tulemuste kohaselt on haldusorgan lugenud haldusorgani 7. detsembri 2017. aasta ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2397 punkti 1 (hoone evakuatsioonivalgustuse katkematu toimepidevuse tagamine) täidetuks.

Haldusorgani ohutusinfosüsteemi 29. märtsi 2018. aasta laekunud Õlitööstuse Enefit 140 enesekontrolli tuleohutusaruanne kinnitab, et haldusorgani 19. detsembri 2017. aasta ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2488 punkt 1 (Enefit 140 enesekontrolli teostamine ning Päästeameti Ida päästkeskusele vastavalt enesekontrolli tulemustele täidetud enesekontrolli tuleohutusaruande esitamine) on täidetud. Tuleohutusaruandele vastab haldusorgan hiljemalt 30.04.2018.

Adressaadi esindaja 1. ja 28. veebruari 2018. aasta esitatud tõendusmaterjalide hindamise tulemuste kohaselt on haldusorgan lugenud 15. detsembri 2017. aasta kavandatavas ettekirjutuses nr 7.2-2.3/23940-1 kirjeldatud puuduse (evakuatsioonivalgustusega +0,0 m, +9,6 m, +12,6 m ja +36,0 kõrgusmärgi väljapääsuteede, tagavara evakuatsioonitrepikoja lõppväljapääsu ning +12,6 kõrgusmärgi töökoja nr 2 hädaväljapääsu esile toomata jätmine) kõrvaldatuks.

Ühtlasi tuletab haldusorgan meelde, et on saabunud järgmiste ettekirjutuste täitmise tähtajad:

- 22.02.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/337 punkti 12 (tagamaks evakuatsioon taastada Eesti Elektriijaama abikorpuse ühekorruselise osa +0,00 m kõrgusmärgil oleva ruumi nr 40 (Enefit Solutions Kütuse etteandmisseadmed) evakuatsioonipääs) täitmise tähtaeg on saabunud 30.03.2018. Ettekirjutusega on kaasnenud sunniraha hoiatus 700,00 eurot;
- 09.03.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/481 (tagada evakuatsioon Eesti Elektriijaama gaasikäigu nr 4 hädaväljapääsude kaudu selliselt, et olme- ja nõupidamisruumi (Tuhaarastusseadmed) ja kaabli ruumi (ELT Ekspluatatsiooni EEJ) akendest hädaväljapääsud oleksid kasutatavad ja kõik hoone hädaväljapääsud oleksid evakuatsioonimärkidega tähistatud) täitmise tähtaeg 30.03.2018. –Esialselt on antud nõue 07.12.17 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2399 punktis 1. Ettekirjutusega on kaasnenud sunniraha hoiatus 800,00 eurot.

Haldusorgan võimaldab adressaadil esitada e-posti aadressile irina.belik@rescue.ee ettekirjutuse nr 7.2-6.4/337 punkti 12 ja ettekirjutuse nr 7.2-6.4/481 täitmist kinnitavad tõendusmaterjalid hiljemalt **18.04.2018**.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

Teadmiseks: Eesti Energia AS, indrek.randoja@energia.ee, artur.ivanov@energia.ee.

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee