

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Tallinna Haridusamet			Isiku- või registrikood 75014289
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Estonia pst, 5a	Sihtnumber 10143	Maakond Harju maakond
	Telefon 640 4590	e-post haridusamet@tallinnlv.ee	
Kontaktisik	Nimi Marko Ool		
	Telefon 640 4590	e-post haridusamet@tallinnlv.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Lagle puistee 3 Kristiine linnaosa Tallinn Harju maakond			
Tarbimiskoht Tallinna Linnupesa Lasteaed		Katastriüksuse number 78407:701:1662	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool 1487		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool 3347	
Piirkonna alajaam ENDLA 110/35/6	Toitefiider 618:ENL	Jaotusalajaam 534:(Kristiine)	Jaotusfiider F3:534:(Kristiine)

TOOTEVALIK

Liitumispunktide ühildamine

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 80 A
------------------	---------------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 315 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Käesolevad tehnilised tingimused on väljastatud Lagle puistee 3 Kristiine linnaosa Tallinn Harju maakond kinnistu võrgu ümberehitamiseks ja liitumispunktide ühildamiseks.

Kinnisaja omaniku taotluse täitmiseks paigaldab Elektrilevi OÜ/Enefit Connect kinnistu piiril paiknevale olemasoleva liitumiskilbi asemele uue voolutrafodega liitumiskilbi.

Liitumiskilp varustatakse lepingulise peakaitsmega 3x315 A ja 3-faasilise, kaugloetava arvestiga.

Liitumispunktid 38ZEE-00632050-E ja 38ZEE-00632051-B ühildatakse ning ühildamise tulemusel 38ZEE-00632051-B likvideeritakse.

Liitumispunkt Enefit Connect/Elektrilevi OÜ-ga asub: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

KLIENDI TEGEVUSED

Liitumiskilbist elektripaigaldisse projekteerib ja ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini.
Elektritoide liitumispunktist objekti peajaotuskilpi näha ette maakaabliga.
Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele.
Kaitseviisid tarbija elektripaigaldises projekteerida vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Tarbija elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitse kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
Tarbijaseadmete paigaldamine liitumiskilpi pole lubatud.
Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
Pärast lepingu sõlmimist ja teenustasu esimese osamakse tasumist, teostab Elektrilevi OÜ/Enefit Connect vajaminevad tööd.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Viktoria Mamai

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+3725156270 | Viktoria.Mamai@enefit.ee

Koostatud: 28.07.2022**Kehtib kuni:** 28.07.2023