

Saatja: Anna Petrova | K-Projekt <anna.petrova@kprojekt.ee>

Saadetud: 19.06.2024 09:23

Adressaat: Päästeamet <rescue@rescue.ee>; Vassil Hartšuk <Vassil.Hartsuk@rescue.ee>

Teema: Narva mnt 172 dp - koostöö

Manused: image003.png; image014.png; image015.png; image001.png; image002.png; image004.png; image006.png; image008.png; image010.png; Lisa 8.6 VKV_hüdrandid.pdf; 19157 Seletuskiri.pdf; 19157_DP-2 Põhijoonis.pdf; 19157_DP-3 Tehnovõrgud.pdf

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere

Esitame Päästeametile koostöö jätkamiseks Tallinnas Narva mnt 172 kinnistu detailplaneeringut (DP044600).

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad lingilt:

 [2024-05-13 TLPA](#)

Allpool kirjavahetusesse on lisatud kommentaarid (**roheline tekstiga**) esitatud arvamusele.

Kirjale on lisatud:

- Põhijoonis
- Seletuskiri
- Tehnovõrkude koondplaan
- VKV-4-02 Olemasolevate hüdrantide skeem

Lugupidamisega

Anna Petrova, MSc


projektijuht

mob: +372 522 3816

e-post: anna.petrova@kprojekt.ee



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



From: Vassil Hartšuk <Vassil.Hartsuk@rescue.ee>

Sent: Monday, January 1, 2024 12:05 PM

To: Anna Petrova | K-Projekt <anna.petrova@kprojekt.ee>

Subject: DP

Tere,

Edastan esitatud Narva mnt 172 kinnistu detailplaneeringu läbi vaatamise kohta märkused:

- Planeeritav sisemine tuletõrjeevee vooluhulk on 15 l/s (55m³) ei ole nõuetekohane
Korrigeeritud. Vt seletuskirja p 4.3.1.
- Veevooluhulka määramisel ehitiseväliseks tulekustutuseks lähtuda SM määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” nõuetest
Korrigeeritud. Vt seletuskirja p 4.3.1.
- Detailplaneeringus hoonetele päästetehnikaga juurdepääsud on näitamata
Täidetud. Päästetehnika juurdepääsud hoonetele on tähistatud põhijoonisel DP-2. Seletuskirja p 6.4.4 on täiendatud.
- Hoone ja autode parkimise (P5) vahel on tuleohutuskuja lubatust väiksem.
Täidetud. Autode parkimise (P5) ala on nihutatud, tuleohutuskuja 4m on tagatud.

Vassil Hartšuk

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 501 2271

Vassil.Hartsuk@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

