



PÄÄSTEAMET

Aive Mikk
Saue Vallavalitsus
info@sauevald.ee

Teie 15.11.2023 nr 5-1/6/2022-4

Meie 14.12.2023 nr 7.2-3.1/7543-2

**Hüüru küla Muinasasula tee 15 kinnistu
DP kooskõlastamata jätmise otsus**

Austatud Aive Mikk

Esitasite Päästeameti Põhja päästkeskusele kooskõlastamiseks Muinasasula tee 15, Hüüru küla, Saue vald, Harju maakond kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Muinasasula tee 15 kinnistu ehitusaluse pinna suurendamine 100 m² võrra, ehitamiseks kinnistule 1-korruselise elumaja ja abihooned.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Puudub viide siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“.
- 2) Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ on kehtetu õiguslik alus.
- 3) Esitada situatsiooniskeem/joonis, kus oleks kujutatud veevõtukoha asukoht.
- 4) Veevõtukoha maksimaalne kaugus ehitise sissepääsust on 200 meetrit.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Õunapuu
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästkeskus
+372 53325972
martin.ounapuu@rescue.ee