



PÄÄSTEAMET

Ahto Kalev
Lääne-Tallinna Keskhaigla
keskhaigla@keskhaigla.ee

Teie 03.05.2024 nr 13-1/5-5

Meie 30.05.2024 nr 7.2-2.1/2593-2

Ettekirjutuse täitmisest

Austatud Ahto Kalev

Teavitasite Päästeameti, et Paldiski mnt 68, Tallinn hoonesse on vastavalt Päästeameti ettekirjutusele aktsiaselts Elrato poolt paigaldatud evakuatsioonivalgustus ning koostatud on evakuatsioonivalgustuse paigaldusjoonised mis on lisatud teavituse juurde.

Edastatud joonistelt ning valgustite nimekirjast paistab, et evakuatsioonivalgustus on paigaldatud ehitise evakuatsioonitrepikodadesse.

Teavitan teid, et vastavalt ettekirjutusele tuleb Paldiski mnt 68, Tallinn ehitisse paigaldada evakuatsioonivalgustus vastavalt kehtivatele nõuetele ning nõuetekohaste evakuatsiooni-valgustuse paigaldusjooniste olemasolu ja kättesaadavus.

Vastavalt asjakohasele määrusele **jaguneb evakuatsioonivalgustus** selle kasutamise otstarbe järgi:

- 1) väljapääsutee valgustuseks, mis hõlmab muu hulgas ka evakuatsiooniteed ja trepikoda;
- 2) paanikavastaseks valgustuseks;
- 3) ohtliku tööpiirkonna valgustuseks;
- 4) ohutusmärgi valgustuseks.

Eelnevat arvestades on ehitisse paigaldatud evakuatsioonivalgustus vaid osaliselt ning sellest tulenevalt saab ka ettekirjutuse täidetuks lugeda vaid osaliselt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Stanislav Tõnissaar
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Põhja päästekeskus

Stanislav Tõnissaar
+372 53236619
stanislav.tonissaar@rescue.ee