



PÄÄSTEAMET

Urmo Unus
JOLOS - Live Communication Agency
urmo@jolos.eu

Teie 16.02.2026

Meie 17.02.2026 nr 7.2-7.2/1230-2

Kooskõlastus

Lõuna päästekeskus kooskõlastab 05.03.2026 JOLOS – Live Communication Agency poolt korraldatava ürituse Tartu Kammivabriku sündmuskeskuse tehasehoones aadressil Tehase 28A, Tartu linn esitatud dokumentatsiooni alusel.

Lõuna ohutusjärelvalve büroo tingimused ürituse läbiviimiseks:

1. Väljumisalal peab olema piisavalt liikumisruumi, et ohuolukorras oleks võimalik turvaliselt liikuda ohutumasse kohta (liikumisteed peavad olema laiusega vähemalt 1,2 meetrit). Evakuatsiooniteed peavad olema piisava laiusega ning kergesti läbitavad. Samuti peavad evakuatsiooniteedel paiknevad kõik ukSED olema võtmeta avatavad. Tagada tõstetava ukse (laiusega 4m) avatus hädaolukorras, kogu ürituse aja, turvapersonali poolt. Tõstetava ukse juurde planeeritav lava peab olema paigaldatud nõnda, et lava kõrvale ja lava taha jääb vaba väljumistee, laiusega 4 meetrit (soovitavalt mõlemale poole lava kõrvale ja lava taha jätta vaba ruum kaks meetrit), et pääseda turvaliselt tõstetava ukse juurde ja sealt edasi õue.
2. Ruumidesse paigaldatud evakuatsioonivalgustussüsteem peab tagama volukatkestuse korral evakuatsiooniteede piisava valgustatuse.
3. Ruumides peavad olema kättesaadavad esmased tulekustutusvahendid (tulekustutid).
4. Ürituste läbiviimiseks peavad olema määratud tuleohutuse eest vastutavad isikud, kes on juhendatud tuleohutusalaselt ning oskavad tegutseda/juhendada võimaliku hädaolukorra puhul (viibivad üritustel).
5. Tagada juurdepääs automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) keskseadmele ning tagada ATS töökorras olek.
6. Ürituste läbiviimise ajal ei tohi ruumis ladustada muid põlevmaterjale.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Viljar Schmidt
Tartu-Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja
Lõuna päästekeskus

+372 7337303
viljar.schmidt@paasteamet.ee