



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 31.10.2025

Meie 31.10.2025 nr 7.1-2/25/18582-2

**Saaremaa valla Laugu küla Merela puurkaev,
menetlus nr 519999**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Saaremaa valla Laugu küla Merela kinnistu (kat
tunnus 40301:03:0443) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee
21129 kaitsevööndisse km 3,15 ca 22 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 1 m³.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja
välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on
keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib
kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2511271/25745 ja **anname nõusoleku** riigitee
kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Maavarauuringud tööle nr
PRK2025U051.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee
kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee
ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule
võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.
Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee