
Tingmärgid (10539_EP):
Maapinna profiil kaabli kaitsevöödi ulatuses
Maapinna profiil -1,5/-5,5 m
Ristuvad kommunikatsioonid
110 kV kaabli abikaevis/muhvikaevis
Kaabli paigaldus kinnisel meetodil
Kaabli paigaldus lahtisel meetodil
Jätkumuhv
Kaevisele vajadusel ehitatav killustikalus (0,5 m)
Pinnasevee tase (mõõdetud kevad 2023)
Märkused:
- Kaablite paigaldamisel juhinduda Eesti vabariigi projekteerimisnormidest EPN 17 "Linnatänavad. OSA 8. Tehnovõrgud ja rajatised" ning standardist EVS 843:2016 "Linnatänavad" ning trassiomanike tehnilistest tingimustest.
Geodeetiline alusplaan töö nr G-22-35 "Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini L8108 trassi valiku eelprojekti koostamine", Rae Geodeesia OÜ, Aprill 2023
Ehitusgeoloogiauuringu aruanne töö nr 5229-23 "Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini L8108 trass", OÜ REI Geotehnika, Aprill 2023
- Ristumisel tagada min. kujad:
Sidetrass - 0,3 m;
Kesk- ja madalpinge kaablid - 0,2 m;
Soojatrass/drenaaž - 0,2 m;
Gaasitrass - kinnisel meetodil 1,0 m /lahtisel meetodil 0,75 m;
Veetrass - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m;
Kanalisatsioon - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m;
Trammtee/raudtee - 3 m.
- Ristuvate kommunikatsioonide absoluutkõrgused on arvestatud trassi põhjast;
- Kaabelliini eelprojektis on arvestatud 500 mm puurivaga;
- Kaablid paigaldada kogu ulatuses 1250 N 160 mm puurmistorudesse (erandiks 90° nurgad)
- Kaabliliega samas puuravas asub ka optiline sidekaabel DTS 4x multitorux;
- Kaabliliega samas puuravas asub ka 95 mm² paljast vasest saatemaandusjuht;
- Profiilil koostamisel on arvestatud suurdpuurimise minimaalse raadiusega 90 m;
- Kaevistele rajada vajadusel 0,5 m killustik "padi" pinnasevee ärajuhtimise eesmärgil.
Tingmärgid (Geoloogia):
IV, IIV 1 MULD
miv 6 MOREEN: ROHKE LIIVAGA MÖLLSAVI
IIV 2 TÄITEPINNAS
gII 9 MOREEN: LIIVAGA SAVIKAS KRUUS
mIV 3 PEENLIIV
O_{II} 10 LUBJAKIVI, MURENENUD
mIV 4 MÖLLINE PEENLIIV
O_{III} 11 LUBJAKIVI
mIV 5 ROHKE LIIVAGA KRUUS
O_{II} 12 DIKTOONEMAKILT, MURENENUD
mIV 6 ROHKE KRUUSAGA KESKLIIV
O_{II} 13 LIIVAKIVI, MURENENUD
mIV 7 KESKLIIV
O_{II} 14 LIIVAKIVI
Kuupäev | Versiooni nr | Muudatuse sisu | Projekteerija
elering
Elering AS
Kadaka tee 42
12915 Tallinn
+372 715 1222
info@elering.ee
LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
Vesse 8, 11415 Tallinn
Telefon +372 601 2285
E-post estonia@leonhard-weiss.com
www.leonhard-weiss.ee
Registrikood 12983346
Koordinaatsüsteem L-EST 97 SUUTSÜSTEEM
Kõrgussüsteem EH2000 saarel Normaalkõrgus
Geodeetiline aluspõhi töö nr G-22-35 "Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini L8108 trassi valiku eelprojekti koostamine", Rae Geodeesia OÜ, April 2023
Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini L8108 ja Iru-Viimsi alajaamade vahelise sidekaabli eelprojekt
Maardu linn, Tallinna linn, Viimsi vald, Jõelähtme vald Harju maakond
Pikiprofiil 47-414
M 1:1000 / 1:100
10539
EL-6-01-002
Eelprojekt
21.02.2024 / 21.02.2024
10539_EP_EL-6-01-001_Pikiprofiil.dwg